

N/REF : 10/06/2024 14H39 C:264019 I:33807

V/Appel du Lundi 10/06/2024 a 14H39

**ASSOCIATION LES COMPAGNONS DU
DEVOIRS - VILLA JEANNE D'ARC
1 RUE CHAMPAVIOTTE
38120 SAINT EGREVE**

IMMEUBLE : LIEU D'INTERVENTION
Résidence de + de 2ans
Cf Localisation
38400 ST MARTIN D'HERES

St Martin-H, le 20 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 1 RUE DE CHAMPAVIOTTE - SAINT EGREVE
SUR PLACE MONSIEUR DUMAS AU 06 10 93 45 29

MOTIF : INTERVENIR POUR UN CURAGE DU RESEAU EAUX USEES
3 WC BOUCHES AU 1ER ETAGE DU BATIMENT ET UN AUTRE DANS UNE ANNEXE

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une
pompe haute pression.

LE 11/06/2024 A 9H30
INTERVENTION DEPUIS L'EXTERIEUR DU BATIMENT
DEBOUCHAGE DU WC AU REZ DE CHAUSSE A LA HAUTE PRESSION DEPUIS LE REGARD
EXTRACTION DE PAPIER
VERIFICATION DU BON ECOULEMENT

POUR LES WC DU 2EME ETAGE , NOUS AVONS PU VOIR ES ACCES EN FAUX PLAFOND
PREVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION POUR CURER CETTE HORIZONTALE

INTERVENTION DEPUIS LE 1ERE ETAGE
DEBOUCHAGE DES WC SANS DEMONTAGE CAR DEUX WC ONT LES ROBINETS D'EAUX QUI
NE SE FERMENT PAS
EXTRACTION DE CALCAIRE
NOUS SUPPOSONS QUE LA COLONNE HORIZONTALE DANS LE BUREAU EST VIDE
LE BOUCHON DE CETTE COLONNE HORIZONTALE NE SE DEVISSE PAS

SI RECIDIVE ,PREVOIR L'INSTALLATION D'UN BOUCHON DE CURAGE AU NIVEAU DE
LA COLONNE DANS LE MUR,DANS LE BUREAU,PAR UN PLOMBIER.
PREVOIR EGALEMENT LE REMPLACEMENT DES DEUX ROBINETS DE CHASSES D'EAUX ET
AUGMENTER LE VOLUME D'EAUX.

OBSERVATIONS :

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 à 10km	1	176,90	176,90
1,00	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 à 10km	3	176,90	176,90
TOTAL H.T.				353,80
T.V.A. a 20,00%				70,76
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>424,56</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN