

N/REF : 10/06/2024 15H29 C:024863 I:16017
V/REF : APPEL TEL
V/Email reçu le Lundi 10/06/2024 a 15H29

CITYA AUDRAS & DELAUNOIS
Agence Grenette
2, RUE MONTORGE
38000 GRENOBLE

IMMEUBLE : DENFERT ROCHEREAU
2, SQUARE R. GENIN
38000 GRENOBLE

St Martin-H, le 25 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE 2 SQUARE ROGER GENIN
MOTIF : INTERVENIR POUR INNONDATION DANS LE CABINET D'AVOCATS
DEBOUCHAGE DE LA CLIM
Donneur d'ordre : M. A. AUDRAS

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une pompe haute pression.

LE 10/06/2024 A 15H30
INTERVENTION DEPUIS LE 3 EME ETAGE
CONTROLE DES INSTALLATIONS
OUVERTURE DE FORCE D UNE TRAPPE BLOQUE
LOCALISATION DU PVC DN 32 BOUCHER
PREVOIR DES OUVERTURE SUR DE CAISSON POUR LOCALISER LA PORTION A
REEMPLACER
RDV AVEC LE PLOMBIER LE 11/06 A 14H00

LE 11/06/2024 A 14H00
INTERVENTION DEPUIS LE 3 EME ETAGE AVEC LE PLOMBIER
L EVACUATION NE SE JETTE PAS AU FOND DES BUREAU MAIS APRES OUVERTURE
D UN CAISSON IL Y A UNE COLONNE
PREVOIR SON DEBOUCHAGE PAR LA CAVE 5 FERMEE

LE 12/06/2024 A 10H00
INTERVENTION DEPUIS LES BUREAUX DU 3EME ETAGE ET DE LA CAVE 5
CONTRÔLE DE LA COLONNE A LA HP
RAS
CONTRÔLE DU RACCORD BOURDIN AU 3 EME
BOUCHER
DÉBOUCHAGE DE CELUI-CI
ESSAI DE REMISE EN EAU DU RÉSEAU D ÉVACUATION DES EAUX DE CONDENSATION
PAS D ÉVACUATION

PASSAGE CAMÉRA SOUS LES PODIUM
LOCALISATION D UN SIPHON DE PASSAGE
PRÉVOIR L OUVERTURE DU PODIUM ET DE DÉBOUCHER LE SIPHON PLUS LE PVC DU
SIPHON A LA COLONNE PAR LE PLOMBIER
LE 20/06/2024 A 16H00
REDEBOUCHAGE DE LA COLONNE PAR LA SALLE D ATTENTE
INJECTION DE 500 LITRE PAS DE RETOUR
REMONTER DE POLYSTYRENE
PREVOIR LE PASSAGE CAMERA DANS CETTE CONDUITE POSSIBLE SANS LE PODIUM

DEUXIEME INFILTRATIONS DE L'AUTRE COTE DU BATIMENT AU 4EME ETAGE
NOUS PASSERONS LA CAMERA LE 21/06/2024

LE 21/06/2024 A 13H15
1- DÉBOUCHAGE HP DE LA COLONNE EP DEPUIS CRÉATION D'UN BOUCHON DE VISITE
DIAMETRE 32 SOUS LE CAISSON DANS LA SALLE D'ATTENTE AU 3E ÉTAGE ET
PASSAGE CAMÉRA EFFECTUÉ BUTÉ FRANCE A 4 M 35 DU BOUCHON RAMEAU PÉNÉTRANT
RAMEAU PÉNÉTRANT DANS LA COLONNE AU NIVEAU DU PLAFOND DU 1ER ETAGE, .
2- POUR LA COLONNE AU PLUVIALE AU 5E ÉTAGE PASSAGE CAMÉRA EFFECTUÉ
DEPUIS LA VENTILATION SUR LA TERRASSE LA COLONNE N'ÉTANT PAS BOUCHÉE LA
FUIITE PROVIENT DE L'ÉTANCHÉITÉ

OBSERVATIONS : FF LCOMPTER Email envoyé le 21/06/24 a 08H56 M. A. AUDRAS

FF LCOMPTER Email envoyé le 13/06/24 a 08H47 M. A. AUDRAS

LAISSE MESSAGE A MAILLIRI SANDRA 06 11 29 37 30 POUR RENSEIGNEMENT
SYNDIC AFIN D'OBTENIR BON DE COMMANDE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement
d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer
l'origine de l'obstruction, mais ca n'est parfois qu'apres plusieurs
interventions que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et a y
remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff Débouchage/Pomp.le 10/06/2026	1	176,90	176,90
1,00	Ff Débouchage/Pomp.le 11/06/2024	2	176,90	176,90
2,00	Ff Débouchage/Pomp.le 12/06/2024	3	176,90	353,80
1,00	Ff Débouchage/Pomp.le 20/06/2024	5	176,90	176,90
2,50	Ff Débouchage/Pomp.le 21/06/2024	6	176,90	442,25
1,00	Ff Caméra	6	322,22	322,22

TOTAL H.T.	1648,97
T.V.A. a 10,00%	164,89
TOTAL T.T.C.En EURO	1813,86

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN