

N/REF : 29/12/2023 10H15 C:025185 I:33520
V/REF : 14862
V/Email reçu le Vendredi 29/12/2023 à 10H15

**SDC TREFLE BLANC
C/O SQUARE HABITAT
41, RUE DU BOURGAMON
38400 ST MARTIN D'HERES**

SELON DEVIS N° 3110009

V/REF.IMM. 1302
IMMEUBLE : LE TREFLE BLANC-1302
385, RUE DES SOURCES
38920 CROLLES

St Martin-H, le 29 Juillet 2024

Référence Marché: 1570/12GP

LOCALISATION : ALLEE 385/387/389 RUE DES SOURCES -
CONTACT SUR PLACE MONSIEUR ORY AU 07 81 01 98 63

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 3110009 du 09/11/2023 d un montant de
247,50 HT

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une
pompe haute pression.

RELEVAGE DES EAUX DE RUISSELLEMENT DU GARAGE
- POMPAGE CURAGE DU PUISARD DE LA POMPE DE RELEVAGE ET DE LA GRILLE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DE LA POMPE

RELEVAGE DE EAUX PLUVIALE EXTERIEUR
- CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS ELECTROMECHANIQUE
(POMPES, ARMOIRE ET COMMANDE).
- CONTROLE DE LA BOULE DU CLAPET ANTI-RETOUR ET MANIPULATION DE LA
VANNE
- CONTROLES ELECTROMECHANIQUES COMPRENANT TEST DES FLOTTEURS, DU COFFRET
DE GESTION DES POMPES.
- CONTROLE DES ACCESSOIRES DE LA STATION (BARRES DE GUIDAGE, CHAINE INOX
SUPPORT REGULATEUR)
- VERIFICATION ELECTRIQUE DES POMPES (INTENSITE, ISOLEMENT, EQUILIBRE,
ROUE.)

TRAVAUX SUIVANT DEVIS REALISES LE 18/07/2024 A 9H00
REMISE EN FONCTIONNEMENT DE LA POMPE DE RELEVAGE EAUX PLUVIALES
UNE POMPE NE FONCTIONNE PLUS
VU AVEC LA PERSONNE SUR PLACE

AS AB Email envoyé le 23/07/24 a 15H38 Mme N LEHU
FC LCOMPTER Email envoyé le 19/07/24 a 10H44 Mme N LEHU
FF TT Email envoyé le 09/11/23 a 10H57
FF TT Email envoyé le 09/11/23 a 10H39 _ Pole Réclamation(CR/AB)

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ca n'est parfois qu'apres plusieurs interventions que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et a y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	247,50	247,50
	TOTAL H.T.		247,50
	T.V.A. a 10,00%		24,75
	TOTAL T.T.C.En EURO		272,25

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

