

N/REF : 9/07/2024 14H50 C:024863 I:35329
V/REF : 1149582
V/Email reçu le Mardi 09/07/2024 a 14H50

CITYA AUDRAS & DELAUNOIS
Agence Grenette
2, RUE MONTORGE
38000 GRENOBLE

IMMEUBLE : 3432 NARBONNE
3432 ROUTE DE NARBONNE
38950 ST MARTIN LE VINOUX

St Martin-H, le 12 Aout 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 3432 ROUTE DE NARBONNE -
PROPRIETAIRE MME RAMADIER
LOCATAIRES - EYMARD/LE PUIL/BOURRIER
CONTACT SUR PLACE 06 84 89 81 61

MOTIF : INTERVENIR POUR DEUX WC BOUCHES DONT UN A L'ETAGE
Donneur d'ordre : Mme C MERCIER

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une pompe haute pression.

LE 10/07/2024 A 08H30
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT
TENTATIVE DE DEBOUCHAGE DE LA CANALISATION MENANT A LA FOSSE SEPTIQUE
AU REZ DE CHAUSSEE SANS RESULTAT
BUTEE A ENVIRON 3 METRES

PREVOIR UN PASSAGE CAMERA AVEC DETECTEUR POUR RECHERCHE DE FOSSE SEPTIQUE

MERCI DE NOUS DONNER VOTRE ACCORD POUR CELA

LE 05/08/2024 A 13H00
MISE EN PLACE DU MATÉRIEL
VIDANGE DU REGARD DANS LE JARDIN, CELUI-CI EST LA FOSSE SEPTIQUE QUI A UN NIVEAU TROP HAUT.
PROBLEME DE SORTIE DE FOSSE QUI DOIT ARRIVEE AU DRAIN.
IMPOSSIBLE DE PASSER LA SONDE OU LA CAMERA PAR LA FOSSE SEPTIQUE. PAS DE PASSAGE.
DÉPOSE DU WC
PASSAGE DE LA CAMÉRA, PAS D'IMAGE CAR LA CANALISATION EST EN CHARGE.
PASSAGE DE LA SONDE
LA CANALISATION PASSE DANS LA COULOIRE ET BLOQUE A 3 METRES DU WC

NOUS SOUPÇONNONS UN COUDE ET UNE CANALISATION CASSE
PRÉVOIR DÉ CAROTTER LE MUR DERRIERE LE WC ET DE POSER UNE NOUVELLE
CANALISATION ET DE REFAIRE LA FOSSE QUI A DEUX PROBLEME L'ARRIVÉE ET LA
SORTIE.

DEUXIEME ESSAI DE DEBOUCHAGE PAR LE WC SANS RESULTAT

OBSERVATIONS : FF LCOMPTER EMAIL en CC le 12/08/24 a 09H47 TMILLION@CITYA.COM

FF LCOMPTER Email envoyé le 12/08/24 a 09H47 Mme C MERCIER

FC LCOMPTER Email envoyé le 17/07/24 a 13H15 Mme C MERCIER

FC LCOMPTER Email envoyé le 15/07/24 a 11H37 Mme C MERCIER

FC LCOMPTER Email envoyé le 10/07/24 a 11H26 Mme C MERCIER

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement
d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer
l'origine de l'obstruction, mais ca n'est parfois qu'apres plusieurs
interventions que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et a y
remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 a 10km	1	176,90	265,35
1,00	Ff débouchage/Caméra 1h+Dépl.0 a 10km	3	265,38	265,38
TOTAL H.T.				530,73
T.V.A. a 10,00%				53,07
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>583,80</u>

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN