

N/REF : 12/08/2024 10H11 C:013668 I:35428
V/REF : 8/OSTW/1180574/1231984/0174
V/Email reçu le Lundi 12/08/2024 à 10H11

ORALIA GIGNOUX LEMAIRE

**2 RUE ALEX.1ER DE YUGOSLAVIE
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : BELVAL I
RUE CHARREL
38100 GRENOBLE

St Martin-H, le 26 Septembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 14 CHARREL - CONTACT SUR PLACE MR DARIER 06 86 26 22 92

MOTIF : INTERVENIR POUR REFOULEMENT BUANDERIE SUITE INTERVENTION AU 3 ETAGE
PR1 CE JOUR : DÉBOUCHAGE DE LA COLONNE CUISINE AU FURET MÉCANIQUE AU 3E,
BOUCHON TRES LOIN DANS LA COLONNE VOIR AU NIVEAU DU LOGEMENT DU 2E TEST
ÉCOULEMENT EFFECTUÉ OK BON ÉCOULEMENT

Donneur d'ordre : Mme F. DELFORNO

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une
pompe haute pression.

LE 12/08/2024 A 13H15
DÉBOUCHAGE DE LA COLONNE CUISINE AU FURET MÉCANIQUE AU 3E, BOUCHON TRES
LOIN DANS LA COLONNE VOIR AU NIVEAU DU LOGEMENT DU 2E TEST ÉCOULEMENT
EFFECTUÉ OK BON ÉCOULEMENT

LE 12/08/2024 A 17H00
DÉBOUCHAGE COLONNE CUISINE SALLE DE BAIN DEPUIS LE PIED DE CHUTE SOUS LE
PORCHE ENTRE LE PREMIER ET DEUXIEME ÉTAGE CÔTÉ DROIT EXTRACTION DE
CHEVEUX
PRÉVOIR UN PASSAGE CAMÉRA EN URGENCE DEPUIS LE PIED CHUTE CÔTÉ DROIT

NOUS ATTENDONS VOTRE ACCORD

LE 27/08/2024 A 09H00
INTERVENTION DEPUIS LE BATIMENT
PASSAGE CAMERA DEPUIS LE PIED DE CHUTE
LA CAMERA MONTE SUR 2 METRES ENVIRON PUIS ELLE BLOQUE ENSUITE
NOUS CONSTATONS UN RETRECISSEMENT DE LA CANALISATION
PAR DU CALCAIRE
RESTE TRES PEU DE PASSAGE

OBSERVATIONS : FF LGESTION Email envoyé le 25/09/24 à 14H36 Mme F. DELFORNO

SUITE A VOTRE RECOMMANDER DU 19 SEPTEMBRE, NOUS VOUS INFORMONS QUE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX PAR LE PIED DE COLONNE, IL NOUS EST INDISPENSABLE D'AVOIR UN ACEE, DE PLUS NOUS AVIONS RDV AVEC MR DARIER POUR SUIVRE LES TRAVAUX
NOUS CONTESTONS LE REFUS DE PAYER LES TRAVAUX DEV DEBOUCHAGE ET NOUS NOUS ENGAGONS A CHANGER LE COUDE PRIX PUBLIC 32,71 TTC
NOUS VOUS FAISONS SUIVRE LA FACTURE CE JOUR POUR LES TRAVAUX DEMANDER

FF LCOMPTER Email envoyé le 02/09/24 a 08H03 Mme F. DELFORNO

FC LCOMPTER Email envoyé le 27/08/24 a 15H38 Mme F. DELFORNO

FC LCOMPTER Email envoyé le 27/08/24 a 15H37 Mme F. DELFORNO

FF LCOMPTER Email envoyé le 13/08/24 a 08H29 Mme F. DELFORNO

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ca n'est parfois qu'apres plusieurs interventions que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et a y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 a 10km	1	176,90	265,35
2,50	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 a 10km	2	176,90	442,25
TOTAL H.T.				707,60
T.V.A. a 10,00%				70,76
TOTAL T.T.C.En EURO				778,36

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN