

N/REF : 1/10/2024 11H20 C:024972 I:35612
V/REF : 4066
V/Email reçu le Mardi 01/10/2024 a 11H20

CABINET HEURTIER

**6 PLACE VICTOR HUGO
38100 GRENOBLE**

IMMEUBLE : LA MEIJE
66 AVENUE JEAN PERROT
1/3 CHEMIN DE L'EGLISE
38100 GRENOBLE

St Martin-H, le 03 Octobre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 3 EGLISE - CONTACT MME CUGNET 06 35 90 21 23 SERA SUR PLACE
MOTIF : INTERVENIR CAR LA POMPE DE RELEVAGE SITUEE DANS LES CAVES NE SEMBLE PLUS FONCTIONNER
PROBLEME AU 3 CHEMIN DE L'EGLISE
MERCI DE PRENDRE CONTACT D'URGENCE ET DE REPARER LA POMPE ET DE NOUS FAIRE SUIVRE UNE PROPOSITION DE CONTRAT D'ENTRETIEN POUR L'ENSEMBLE DES POMPES DE RELEVAGE DE LA COPROPRIETE

Donneur d'ordre : Mr V. FESIGNY

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une pompe haute pression.

LE 02/10/2024 A 14H00
INTERVENTION DEPUIS LES CAVES
CONTROLE DE LA POMPE
LA POMPE FONCTIONNE ELLE A DUE ETRE REMPLACER

OBSERVATIONS : FF LCOMPTER Email envoyé le 03/10/24 a 07H24 Mr V. FESIGNY

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff déplacement sans intervention	1	53,55	53,55
TOTAL H.T.				53,55
T.V.A. a 10,00%				5,35
TOTAL T.T.C.En EURO				58,90

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN