

N/REF : 25/11/2024 8H13 C:262963 I:33809
V/REF : TEL
V/Email reçu le Lundi 25/11/2024 a 8H13

Association Diocésaire de Gre

**12 PLACE DE LAVALETTE
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : LIEU D'INTERVENTION
Résidence de - 2ans/Prof.
Cf localisation
38400 ST MARTIN D'HERES

St Martin-H, le 11 Décembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE 5 PLACE DES TILLEULS - GRENOBLE MR MADIOT 06 49 75 17 43
MOTIF : INTERVENIR POUR DEBOUCHAGE SUITE INTERVENTION
GRILLES ONT ETE DECELEES
Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une pompe haute pression.

LE 27/11/2024 A 13H15
DÉPOSE GRILLE DU CANIVEAU PAR LE CLIENT SUR PLACE
POMPAGE ET NETTOYAGE HYDRAULIQUE COMPLET DU CANIVEAU
REMARQUE AUCUNE ARRIVÉES NI CONDUIT PRÉSENT DANS LE CANIVEAU

29/11/2024 A 13H30
NOUS AVONS ARRÊTÉ DE SUIVRE LES DIRES DU PLOMBIER, ET NOUS NOUS SOMMES FOCALISER SUR LA BASE DU PROBLEME. CUISINE BOUCHÉE AU DEUXIEME ÉTAGE QUI PASSE EN FAUX PLAFOND DANS LE BUREAU DU RDC EN DIAMETRE 40 POUR SE JETER SUR UNE CULOTTE EN DIAMETRE 100 QUI RENTRE DANS LE MUR. COLONNE EN DIAMETRE 100 BOUCHÉE. INTER REPROGRAMMER MERCREDI 4 DÉCEMBRE. C3 ET PR1 AU COURANT .

LE 04/12/2024 A 13H15
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE COLONNE CUISINE DEPUIS LA TRAPPE AU RDC + ASPIRATION DES LIEUX. BUTÉE AU NIVEAU NIVEAU DE LA DALLE . VU AVEC LE RESPONSABLE POUR VOIR AVEC UN PLOMBIER SI UN SHUNTAGE EST POSSIBLE.

OBSERVATIONS :

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 a 10km	1	176,90	265,35
1,00	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 a 10km	3	176,90	176,90
2,00	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 a 10km	4	176,90	353,80
TOTAL H.T.				796,05
T.V.A. a 10,00%				79,60
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>875,65</u>

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN