

N/REF : 18/02/2025 8H30 C:262722 I:34118
V/REF : 041895
V/Email reçu le Mardi 18/02/2025 a 8H30

LPV

**175 RUE ELSA TRIOLET
38220 VIZILLE**

IMMEUBLE : GRIMAU
17 RUE JULIAN GRIMAU
38220 VIZILLE

St Martin-H, le 25 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE DU 17 CITE JULIEN GRIMAU A VIZILLE - RDC
RECUPERER LES CLEFS AU BUREAU LPV

MOTIF : INTERVENIR POUR COLONNE EVIER SEMBLERAIT BOUCHEE ET EMONTE DANS UN
LOGEMENT RDC VIDE
CA COULE DEJA DANS LES CAVES

Donneur d'ordre : Mme V HACHETTE

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une
pompe haute pression.

LE 18/02/2025 A 08H30
DEBOUCHAGE PIED DE CHUTE COLONNE CUISINE DEPUIS HORIZONTAL EN CAVE
OBSERVATION ABSENCE DE COURANT DANS L APPARTEMENT DU RDC
ON NE PEUT PAS LE POMPER ET PRESENCE D EAU EN CAVE

OBSERVATIONS : AS AB Email envoyé le 25/02/25 a 14H26 Mme V HACHETTE

AB LCOMPTER Email envoyé le 19/02/25 a 11H55 Ste Perm anence PLURALIS

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement
d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer
l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs
interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y
remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff débouchage/Pomp. 1h+Dépl.11 a 20km	1	219,13	219,13
	TOTAL H.T.			219,13
	T.V.A. a 10,00%			21,91
	TOTAL T.T.C.En EURO			241,04

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN