

N/REF : 6/05/2025 11H38 C:025263 I:36371
V/REF : MAIL
V/Email reçu le Mardi 06/05/2025 a 11H38

AGENCE IMMOBILIERE VICTOR HUGO

**6 COURS BERRIAT
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : EMILE ZOLA
39 A 43 RUE EMILE ZOLA
38100 GRENOBLE

St Martin-H, le 28 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 39 A 43 RUE EMILE ZOLA - GRENOBLE
CONTACT MR TENEZE AGENCE VICTOR HUGO 07 76 34 76 10
MME DUCLOT CS 06 17 82 19 80

MOTIF : INTERVENIR POUR VERIFICATION DES RESEAUX AFIN DE
RÉALISER UN PASSAGE CAMÉRA AU NIVEAU DU RÉSEAU EU/EP ENTERRÉ DANS LA
COUR , AFIN DE RÉALISER UN PLAN DÉTAILLÉ. EN EFFET, LES CONDUITS SONT
EFFONDRES A CERTAINS ENDROITS ET LE MAÇON A BESOIN D'UN PLAN DU RÉSEAU
POUR ÉTABLIR SON DEVIS.

Donneur d'ordre : M. N TENEZE

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une
pompe haute pression.

LE 06/05/2025 A 16H00
PREPARATION DE CHANTIER :
REPERAGE ET CONTROLE DES RESEAUX
DIAGNOSTIC :
COTÉ ENTREE A DROITE AU 41 A ET 41 B LES COLLECTEURS EAUX USEES ET EAUX
PLUVIALES SONT BOUCHÉS
COTÉ GAUCHE INTERVENTION A PREVOIR DES LE RETRAIT DE L'ECHAFAUDAGE

LE 13/05/2025 A 08H30
DEBOUCHAGE HYDRAULIQUE DU COLLECTEUR EAUX USEES DEPUIS LE REGARD
A GAUCHE DU PORCHE
EXTRACTION IMPORTANTE DE LINGETTES
CONTROLE ECOULEMENT : ECOULEMENT FAIBLE
LE 22/05/2025 A 13H30
TENTATIVE DE DEBOUCHAGE DU COLLECTEUR EAUX USEES DEPUIS LE REGARD
A GAUCHE DU PORCHE
EXTRACTION IMPORTANTE DE LINGETTES

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 15/05/25 a 15H51 M. N TENEZE

PREVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION ETANT DONNÉ LA QUANTITE DE LINGETTES
DANS LE RESEAU
INTERVENTION PREVUE LE 19/05/2025

AS LCOMPTER Email envoyé le 07/05/25 a 09H37 M. N TENEZE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ca n'est parfois qu'apres plusieurs interventions que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et a y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,50	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl. le 13/05	2	180,44	451,10
2,00	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 a 10km	4	180,44	360,88
TOTAL H.T.				811,98
T.V.A. a 10,00%				81,19
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>893,17</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN