

N/REF : 19/05/2025 12H01 C:024059 I:36391
V/REF : OSMIL807056685
V/Email reçu le Lundi 19/05/2025 a 12H01

FONCIA GRENOBLE

**15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

IMMEUBLE : RUE FIRMIN ROBERT
AV DES CENT VINGT TOISES
38800 LE PONT DE CLAIX

St Martin-H, le 04 Juin 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE - AVENUE 120 TOISES - 38800 PONT DE CLAIX
MR RIQUELME 07 71 80 73 40 - RCH

MOTIF : INTERVENIR POUR CURAGE PIED DE CHUTE
PASSAGE CAMERA

Donneur d'ordre : Mme M. BRELLIER

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une pompe haute pression.

LE 30/05/2025 A 10H30
INTERVENTION SUITE A L APPEL D URGENCE
DÉBOUCHAGE HP DU PIED DE COLONNE DE LA COLONNE EU DEPUIS LE BOUCHON DE
VISITE SUR L'HORIZONTALE PRÉVOIR PASSAGE CAMÉRA SUSPICION D'UN CORPS
PRÉVOIR PASSAGE CAMÉRA SUSPICION D'UN CORPS ETRANGER DANS LE PIED DE
CHUTE
TRAVAUX PREVU LE 3/06/2025

LE 03/06/2025 A 13H30
CURAGE DU PIED DE CHUTE DE LA COLONNE EAUX USEES DEPUIS BOUCHON
DIAMETRE 100
PASSAGE CAMERA EFFECTUE
OBSERVATION : PRESENCE D'UN CORPS ETRANGÉ
UNE BOUTEILLE EN PLASTIQUE EST DANS LE PIED DE CHUTE
TENTATIVE D'EXTRACTION DE CETTE BOUTEILLE
AUCUN RESULTAT
BLOCAGE DU TUYAU HAUTE PRESSION A PLUSIEURS REPRISES

PREVOIR INTERVENTION PAR UN PLOMBIER POUR REMPLACER LE PIED DE CHUTE
ET EXTRAIRE LA BOUTEILLE
LE PIED DE CHUTE SE SITUE DEVANT LE GARAGE 35

OBSERVATIONS : AS LCOMPTER Email envoyé le 03/06/25 a 16H03 Mme M. BRELLIER

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,75	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 à 10km	1	180,44	315,77
1,50	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 à 10km	3	180,44	270,66
1,00	Ff passage caméra/fumée/fluorescine seul	3	219,13	219,13
TOTAL H.T.				805,56
T.V.A. a 10,00%				80,55
TOTAL T.T.C.En EURO				886,11

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Août 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN