

N/REF : 19/08/2025 16H27 C:263945 I:36564
V/REF : DI64629391/002
V/Email reçu le Mardi 19/08/2025 a 16H27

MULTISERV

**8 AVENUE DE MADRID
66270 LE SOLER**

IMMEUBLE : BASIC FIT
4 RUE DU GRAND VEYMONT
38130 ECHIROLLES

St Martin-H, le 21 Aout 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE DU 4 GRAND VEYMONT ECHIROLLES
BASIC FIT
MOTIF : INTERVENIR POUR URINOIR BOUCHE
Donneur d'ordre : Ste G CELLULE

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une
pompe haute pression.

LE 20/08/2025 A 09H45
INTERVENTION DEPUIS LES TOILETTES
DEBOUCHAGE DE L'URINOIR
CONTROLE ECOULEMENT SIMILAIRE AUX AUTRES URINOIRS
OBSERVATION : REMONTÉE IMPORTANTE DE PRODUITS D'ENTRETIEN DE COULEUR
ROUGE

PREVOIR LE REMPLACEMENT DU PRODUIT NETTOYANT UTILISÉ

OBSERVATIONS : AS LCOMPTER Email envoyé le 20/08/25 a 11H57 Ste G CELLULE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement
d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer
l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs
interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y
remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 a 10km	1	180,44	180,44
TOTAL H.T.				180,44
T.V.A. a 20,00%				36,08
TOTAL T.T.C.En EURO				216,52

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

INFORMATIONS

N° d'intervention : DI 64629391 / 002

Date d'intervention : 20.08.2025

Heure d'arrivée : 08h45

Heure de départ : 10h30

Nombre de déplacement(s) : 1

Adresse d'intervention : 4 RUE DU GRAND VERNON - ECHIROUVE

Informations complémentaires

Type d'intervention ☒ Intervention☐ Devis☐ Selon devisUn devis est-il à suivre ? ☐ Non☐ Oui

Si oui, pour quelle prestation ?

DEBOUCHAGE URINOIR

DESCRIPTION DE LA PRESTATION

DEBOUCHAGE URINOIR

CONTROLE ECOULEMENT

REMONTÉE IMPORTANTE DE PRODUITS D'ENTRETIEN DE BOULEVARD ROUGE

PREVOIR LE REMPLACEMENT DU PRODUIT NETTOYANT UTILISÉ

FOURNITURE(S) UTILISEE(S)

LE SITE

Nom : >


Tampon & Signature :

Observations complémentaires :

LE(S) TECHNICIEN(S) Pas de tampon

Nom(s) : ADIGUZZEL HASAN

Signature(s) :



Si l'intervention a été réalisée à plusieurs techniciens, merci de signer chacun le bon d'intervention.

Important : Après signature de la présente fiche, merci de nous appeler afin de clôturer votre intervention.

