

N/REF : 21/07/2025 8H54 C:263561 I:33127
V/REF : OSMIL807131816
V/Email reçu le Lundi 21/07/2025 a 8H54

SDC 'Résidence Le Surieux'
C/O FONCIA ECHIROLLES
1 RUE DES TROPIQUES
38130 ECHIROLLES

SELON DEVIS N° 5060020

V/REF.IMM. 6176

IMMEUBLE : LE SURIEUX
2 a 18 PLACE BEAUMARCHAIS
38130 ECHIROLLES

St Martin-H, le 23 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 2-18 BEAUMARCHAIS - ECHIROLLES - MR BUIGUES 06 60 37 33 42
MR SANCHEZ ANTOINE 07 83 48 50 64

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5060020 du 16/06/2025 d un montant de
3850,00 € TTC

Donneur d'ordre : Mr V. MARQUIS

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une
pompe haute pression.

DÉBOUCHAGE ET CONTRÔLE DES 22 DESCENTE D'EAUX PLUVIALES
SUR LA PLACE BEAUMARCHAIS.
NETTOYAGE DES 22 GRILLES CORRESPONDANTE.

POMPAGE / CURAGE DE L'ENSEMBLE GRILLES ET DU COLLECTEUR DES ÉVACUATIONS
D'EAUX PLUVIALES CORRESPONDANTE AU 22 DESCENTES ET DES GRILLES DANS LA
COURSIVES DES GARAGES JUSQU'AU RÉSEAU PRINCIPALE SITUÉ SUR LA RUE.

MATERIEL A METTRE EN PLACE PETIT HYDROCUREUR ET DEUX OPERATEURS

MISE A DISPOSITION D UN ENSEMBLE CAMERA AVEC ENREGISTREMENT
LIMITE DE FONCTIONNEMENT SUIVANT LES COUDE, LES DIAMETRES ET LA
LONGUEUR

LE 17/07/2025 A 08H15

CONTROLE DE TOUTES LES GRILLES ET DESCENTES EAUX PLUVIALES
COTÉ PLACE BEAUMARCHAIS

OBSERVATION : 3 COLONNES RESTE BOUCHÉES DU COTÉ NUMÉRO 4 ET NUMÉRO 18

LE 21/07/2025 A 12H45

PREVOIR UNE JOURNÉE DE TRAVAIL AVEC UN CAMION QUI RENTRE DANS
LES GARAGES

LE 22/07/2025 A 13H15
INTERVENTION DEPUIS LE SOUS-SOL
POMPAGE DE TOUS LES REGARDS EN SOUS-SOL GARAGE EAUX PLUVIALES
EN PRESENCE DE MR BUIGUES
LE 09/10/2025 A 08H15
CURAGE HYDRAULIQUE DU RÉSEAU EAUX PLUVIALES EN RADIE
DANS LES GARAGES
EXTRACTION DE GRAVATS
SUSPICION DE CASSE DANS LE RÉSEAU ENTRE LES GARAGES N° 66 ET 75

PREVOIR UNE INTERVENTION POUR LE DEBOUCHAGE DE PLUSIEURS GRILLES
ET PASSAGE CAMERA

LE 20/10/2025 A 09H30
VERIFICATION DANS LES GARAGES
EN PRESENCE DE MR BUIGUES
AUCUNE ANOMALIE CONSTATÉE

OBSERVATIONS : AS LCOMPTER Email envoyé le 30/07/25 a 15H08 Mr V. MARQUIS
AS TT Email envoyé le 16/06/25 a 14H49 Mr V. MARQUIS
FF TT Email envoyé le 16/06/25 a 14H23 Mr V. MARQUIS
FF TT Email envoyé le 16/06/25 a 14H23 Mr V. MARQUIS

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ca n'est parfois qu'apres plusieurs interventions que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et a y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	3500,00	3500,00

TOTAL H.T.	3500,00
T.V.A. a 10,00%	350,00
TOTAL T.T.C.En EURO	3850,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN