

N/REF : 9/04/2025 11H18 C:262719 I:35212
V/REF : EMAIL
V/Email reçu le Mercredi 09/04/2025 à 11H18

AGENCE MATRAY

**50 COURS JEAN JAURES
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : 11 THIERS
11 RUE THIERS
38000 GRENOBLE

St Martin-H, le 30 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE DU 11 RUE THIERS A GRENOBLE
CODE PORTAIL 1224A
M MATRAY JEAN CHRISTOPHE 04 76 72 70 21
CLEF POUR CAVES ET GRENIER A PRENDRE A L AGENCE MATRAY AU 50 JEAN JAURES
A GRENOBLE

MOTIF : INTERVENIR POUR
CURAGE DÉTARTRAGE DE L'ENSEMBLE DES COLONNES DE CHUTE
DES ÉVACUATIONS D'EAUX USÉES ET D'EAUX VANNES ,Y COMPRIS LES PARTIES
HORIZONTALES PASSANT AU NIVEAU DES CAVES , JUSQU'AU RÉSEAU EXTÉRIEUR .
\$
CONSTITUTION DU BATIMENT:
4 ETAGES + COMMERCE RDC
\$
ESTIMATION NOMBRE DE COLONNES DE CHUTES SUIVANT NOTRE VISITE:
SOIT 5 COLONNES DE CHUTES (DOUTE SUR 1 COLONNES EN PLUS)
\$
ACCES INDISPENSABLES :
PAS D ACCES AU CAVES PRIVATIVEPOUR LE REPÉRAGE DES PIEDS DE COLONNE
ACCES INDISPENSABLE AUX CAVES PARTICULIERES , COORDONNÉES A NOUS
TRANSMETTRE
ET IDEM POUR LE GRENIER OUVERTURE DES PARTIE PRIVATIVE
ET IDEM POUR LE GRENIER OUVERTURE DES PARTIE PRIVATIVE

Donneur d'ordre : M. JC MATRAY

=====
\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une
pompe haute pression.

LE 04/09/2025 A 08H00
CURAGE COLONNE ACCESSIBLE DEPUIS LES PIEDS DE CHUTE DANS LES CAVES
OUVERTE
CURAGE DES 2 COLONNES EP ET EU DANS L ARRIERE COUR
IL RESTE A FAIRE LE CLAPET RAPIDEMNT CAR CELA PEUT BOUCHER TOUT

L IMMEUBLE
LE REGARD AVEC CLAPET SE TROUVE EN CAVE 13
DANS L ATTENTE DE VOTRE RETOUR

OBSERVATIONS : AB LCOMPTER Email envoyé le 05/09/25 a 09H00 M. JC MATRAY
FF LGESTION EMAIL en CC le 04/07/25 a 09H19 SYNDIC@MATRAY-IMMO.COM
FF LGESTION Email envoyé le 04/07/25 a 09H19 M. JC MATRAY
NOUS SOMMES PASSER LE 03/07/2025 SUR PLACE POUR LE REPERAGE DES COLONNES
NOUS SOMME SANS ACEES AU CAVES PRIVATIVE
VEUILLEZ NOUS COMMUNIQUE LES COORDONEES DES CAVES POUR LES FAIRE OUVRIR
NOUS PREVOYONS UN AFFICHAGE DE DEMANDE D OUVERTURE DES CAVES POUR LA
LOCALISATION DES COLONNES
CORDIALEMENT

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
5,00	Prix par colonne	1	480,00	2400,00
	TOTAL H.T.			2400,00
	T.V.A. a 10,00%			240,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			2640,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

