

N/REF : 18/11/2025 15H16 C:262874 I:34102
V/REF : TEL
V/Appel du Mardi 18/11/2025 a 15H16

SCI LE COPRIN
Représentée par Mme P.DANIEL
40 AVENUE DE ROMANS
38360 SASSENAGE

IMMEUBLE : 40 ROMANS
40 AVENUE DE ROMANS
38360 SASSENAGE

St Martin-H, le 26 Novembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 40 ROMANS SASSENAGE
CABINET DENTAIRE COTTEREL
ASSISTANTE DENTAIRE BERANGERE 06 64 90 50 67
DENTISTE 06 32 30 88 62

MOTIF : INTERVENIR POUR TOILETTE ET LAVABO BOUCHES
EST CE QUE C EST PRIVATIF AU CABINET DENTAIRE OU CA FAIT PARTI DU
CURAGE RESEAU ??

Donneur d'ordre : Mme P. DANIEL

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une
pompe haute pression.

LE 24/11/2025 A 13H00
INTERVENTION DEPUIS LE SITE
DEPOSE DES TOILETTES PAR BELLEDONNE DEPANNAGE
DÉBOUCHAGE HYDRAULIQUE ET ASPIRATION EN PASSANT PAR LA PIPE
DES TOILETTES SUR 15 METRES
EXTRACTION DE MATIERE ET DE TARTRE
RECHERCHE RÉSEAU EXTÉRIEUR (CONSTAT : VIDE SANITAIRE INEXISTANT)
CONTRÔLE DE L'ÉCOULEMENT AU MOYEN DE L'HYDRAULIQUE PENDANT 10 MINUTES
PAS DE REFOULEMENT SI RÉCIDIVE PRÉVOIR UN PASSAGE CAMÉRA POUR SAVOIR OU
SI RECIDIVE PREVOIR UN PASSAGE CAMERA AFIN DE DETERMINER LE POINT DE
CONNEXION DES TOILETTES
REPOSE DES TOILETTES PAR LE PLOMBIER
DÉPOSE DES CLÉS DANS LA BOÎTE AUX LETTRES DU CENTRE
DENTAIRE

LE 24/11/2025 A 13H00
COUPURE D'EAU
RETRAIT DU TOILETTE PAR BELLEDONNE DEPANNAGE
LE 24/11/2025 A 16H30:
PAR BELLEDONNE DEPANNAGE
REPRISE DES FIXATIONS DU TOILETTE, MODIFICATION DE LA PIPE PAR L'AJOUT
D'UNE PIPE DROITE COURTE.

MISE EN PLACE DE SILICONE AUTOUR DU TOILETTE POUR COMBLER LES DÉNIVELÉS
DE MAUVAISE POSE DE CARRELAGE.
REMISE EN EAU ET CONTRÔLE DE L'ÉTANCHÉITÉ - OK

OBSERVATIONS :

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
3,50	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 à 10km	3	180,44	631,54
	TOTAL H.T.			631,54
	T.V.A. a 20,00%			126,30
	TOTAL T.T.C.En EURO			757,84

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Août 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN