

N/REF : 28/07/2025 9H10 C:025604 I:33882

SYNDIC ECO 38

V/Email reçu le Lundi 28/07/2025 à 9H10

**334, RUE DES 20 TOISES
38950 SAINT MARTIN LE VINOUX**

IMMEUBLE : CLINIQUE CHAVANT
3 RUE EUGENE CHAVANT
38400 ST MARTIN D'HERES

St Martin-H, le 26 Novembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 3 EUGENE CHAVANT - ST MARTIN D'HERES - ESPACE GYNEBELLE
MME FORAY NELLY 06 07 54 48 02 -

MOTIF : INTERVENIR POUR DEBOUCHAGE TOILETTE DU 2EME ETAGE
BEL PLOMBERIE EST INTERVENU MAIS LE BOUCHON SEMBLE PLUS LOIN

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une pompe haute pression.

LE 28/07/2025 A 16H00
INTERVENTION DEPUIS LE 2EME ETAGE
TENTATIVE DEBOUCHAGE TOILETTE

PREVOIR ACCES AU REZ DE CHAUSSEE DANS LE CABINET ANESTHESISTE CAR
L'HORIZONTALE PASSE EN FAUX PLAFOND SUR ENVIRON 15 METRES
PREVOIR L'INTERVENTION D'UN PLAQUISTE EN BINOME AVEC NOTRE SOCIETE AFIN
DE CREER DES TRAPPES POUR L'OUVERTURE DE LA GAINTE TECHNIQUE

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES D'UN PLAQUISTE
NOUS ATTENDONS VOTRE RETOUR POUR TERMINER L'INTERVENTION

LE 29/07/2025 A 16H00
HORIZONTAL PASSANT EN FAUX PLAFOND CONTRE-PENTE PRÉVOIR DE CRÉER UNE
TRAPPE DANS LA GAINTE TECHNIQUE AU NIVEAU DU PLAFOND DANS LE CABINET DES
ANESTHÉSISTES AU REZ-DE-CHAUSÉE

LE 17/11/2025 A 09H30
INTERVENTION DEPUIS L'ESPACE GYNEBELLE
ACCES TRES DIFFICILE
HORIZONTAL EN FAUX PLAFOND AVEC UN SOUS-BASSEMENT EN PLACO
PAS DE TRAPPE SUR L'HORIZONTAL
MR FOURNIER DEMANDE SI IL EST POSSIBLE DE PASSER LA CAMERA PAR
LES TOILETTES DU CABINET DE GYNECOLOGIE

REPONSE DE BELLONE
LA CANALISATION WC ETANT BOUCHE
IL EST DIFFICILE D AVOIR DES IMAGES SUR UN RESEAU EN CHARGE
POUR SE FAIRE IL FAUT DEPOSER LE WC
POUR CONCLURE IL EST INUTILE DE PASSER LA CAMERA DU COTE WC
PASSAGE COTE KINE PAS D ACCES POUR LA CAMERA
NOUS PASSONS LA CAMERA UNE FOIS LE RESEAU DEBOUCHE

OBSERVATIONS : AB LCOMPTER Email envoyé le 19/11/25 a 09H13

IL V

FF LCOMPTER Email envoyé le 18/08/25 a 08H15 M. O BOSSELUT

AB LCOMPTER Email envoyé le 31/07/25 a 09H59 BEL PLOMBERIE

AS LCOMPTER Email envoyé le 30/07/25 a 08H47 M. O BOSSELUT

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ca n'est parfois qu'apres plusieurs interventions que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et a y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 a 10km	1	180,44	180,44
	TOTAL H.T.			180,44
	T.V.A. a 20,00%			36,08
	TOTAL T.T.C.En EURO			216,52

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN