

N/REF : 5/01/2026 12H42 C:263589 I:36679

V/Email reçu le Lundi 05/01/2026 à 12H42

HABILIS HABITATION

**2 AVENUE DE L OBIOU
38700 LA TRONCHE**

IMMEUBLE : 10 REPUBLIQUE
10 RUE DE LA REPUBLIQUE
38600 FONTAINE

St Martin-H, le 14 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 10 REPUBLIQUE FONTAINE
MME ACIKEL 06 73 83 55 93

MOTIF : INTERVENIR POUR REFOULEMENT TOILETTE - DEPOSE DES TOILETTES + PASSAGE
CAMERA

Donneur d'ordre : M. F. NIER

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une
pompe haute pression.

LE 07/01/2026 A 14H45
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT
TENTATIVE DE DEBOUCHAGE A LA PRESSION HYDRAULIQUE A PARTIR DES
TOILETTES
PREVOIR LA DEPOSE DES TOILETTES
AVEC PASSAGE CAMERA

LE 08/01/2026 A 12H45
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT
DEMONTAGE DES TOILETTES
DEBOUCHAGE DE L'EVACUATION DES TOILETTES A LA HAUTE PRESSION A PARTIR
DU "T" A ENVIRON 1,5M
SUSPICION D'UN REGARD CACHÉ SOUS LA DALLE

SI RECIDIVE
PREVOIR DEMONTAGE DES TOILETTES AVEC UN PASSAGE CAMERA

LE 13/01/2026 A 13H30
DEPOSE DES TOILETTES
LE RÉSEAU N'EST PAS EN CHARGE MAIS LA DOUCHE EST PLEINE D'EXCRÉMENTS
PASSAGE DE LA CAMÉRA NOUS LOCALISONS A 1M90 DE LA CANALISATION WC
UN REGARD OU LA CANALISATION EST CASSÉE CAR NOUS LOCALISONS DES CAILLOUX
VOIR PHOTOS

DÉBOUCHAGE DE LA CANALISATION DOUCHE QUI REJOINT CETTE CANALISATION
PLEINE D'EXCRÉMENTS LORSQUE LA CANALISATION SE MET EN CHARGE
CELLE-CI BOUCHE LA DOUCHE, NETTOYAGE DE CELLE-CI
NOUS LAISSONS LE SOIN DE REMONTER LE WC AU PLOMBIER AVEC REMPLACEMENT
DES JOINTS
LORSQUE LES GENS UTILISENT LES WC, LES PAPIERS S'ACCUMULENT SUR LA CASSE
ET BOUCHE LA CANALISATION ET DANS LA NUIT L'EAU REDESCEND A CE NIVEAU
POUR NE PLUS AVOIR DE PROBLEME PRÉVOIR L'OUVERTURE DU SOL SUIVANT LES
MESURES DÉTECTÉES NOUS NE SAVONS PAS SI LA CANALISATION SORT DIRECTEMENT
DEHORS POUR PASSER SOUS LA DALLE DIFFICILE A DÉTERMINER VOIR LE
PROPRIÉTAIRE
PRÉVOIR DE RÉPARER OU D'OUVRIR CE REGARD QUI DOIT ÊTRE SOUS DALLE
EN URGENCE CAR LE PROBLEME VA CONTINUER

OBSERVATIONS : AS LCOMPTER Email envoyé le 13/01/26 à 16H14 M. F. NIER
AS LCOMPTER Email envoyé le 08/01/26 à 10H30 M. F. NIER

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement
d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer
l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs
interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y
remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,25	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 à 10km	1	188,56	424,26
1,50	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 à 10km	2	188,56	282,84
1,00	Ff débouchage/Caméra 1h+Dépl.0 à 10km	6	282,87	282,87
TOTAL H.T.				989,97
T.V.A. a 20,00%				197,99
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1187,96</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN