

N/REF : 27/11/2025 9H58 C:262848 I:35100
V/REF : TEL
V/Appel du Jeudi 27/11/2025 a 9H58

FOYER AFIPH

**45 RUE DES BRIEUX
38120 ST EGREVE**

IMMEUBLE : 117 LECLERC
117 AVENUE GENERAL LECLERC
38950 ST MARTIN LE VINOUX

St Martin-H, le 22 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 117 GENERAL LECLERC - ST MARTIN LE VINOUX - 06 76 42 48 54
MR SAILLIER - TEL AVANT LE RDV POUR SE RENDRE SUR PLACE

MOTIF : INTERVENIR POUR CANALISATION CUISINE COLLECTIVE BOUCHEE + PASSAGE
CAMERA

Donneur d'ordre : M. SAILLIER

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une
pompe haute pression.

LE 03/12/2025 A 08H15
PREVOIR CURAGE DE LA CANALISATION
PASSAGE CAMERA

PREVENIR LA PHARMACIE

LE 08/12/2025 A 08H30
DÉBOUCHAGE DES ÉVACUATIONS DES BACS A DOUCHE DES STUDIOS 6 ET 7
ÉCOULEMENT CORRECT CONSTAT2
DANS LE STUDIO N° 5, L'ÉCOULEMENT DE LA DOUCHE RESTE DIFFICILE
SUSPICION D'UN SIPHON DE PARCOURS DANS LES FAUX PLAFONDS DU CABINET
MEDICAL
PRÉVOIR UN RENDEZ-VOUS AVEC LE CABINET MÉDICAL AFIN DE VERIFIER
L'INSTALLATION DANS LES FAUX PLAFONDS
L'HORIZONTAL PRINCIPAL EST EN BON ETAT

LE 21/01/2026 A 08H30
INTERVENTION DEPUIS CABINET MEDICAL
APRES INSPECTION DES FAUX PLAFONDS, IL A ÉTÉ CONSTATÉ L'ABSENCE DE
DE SIPHON DE PARCOURS,
LES EVACUATIONS DES BACS A DOUCHE SONT DIRECTEMENT PIQUÉES SUR
L'HORIZONTALE

FAIRE INTERVENIR UN PLOMBIER POUR LE REMPLACEMENT DES TUYAUX DES
EVACUATIONS DES BACS A DOUCHE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff déplacement sans intervention	2	54,62	54,62
2,00	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 à 10km	3	180,44	360,88
1,00	Ff déplacement sans intervention	5	54,62	54,62
TOTAL H.T.				470,12
T.V.A. a 10,00%				47,01
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>517,13</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Août 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN