

N/REF : 30/01/2026 10H16 C:263673 I:34126

V/Email reçu le Vendredi 30/01/2026 à 10H16

SELON DEVIS N° 6010008

V/REF.IMM. 1495

IMMEUBLE : L'ARISTIDE

30 RUE DE LA HOUILLE BLANCHE
38190 VILLARD BONNOT

SDC 'L'Aristide'

**C/O FONCIA Alpe Dauphiné
15, RUE LESDIGUIERES
38000 GRENOBLE**

St Martin-H, le 06 Mars 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 30 HOUILLE BLANCHE VILLARD BONNOT
L ARISTIDE

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 6010008 du 15/01/2026 d un montant de
3171,34€TTC

Donneur d'ordre : Mme L. COSTA

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une
pompe haute pression.

DEPOSE DE LA POMPE EN PLACE
REPLACEMENT DE CELLE CI
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
ESSAI DE FONCTIONNEMENT

TRAVAUX EFFECTUÉS LE 03/03/2026
MISE EN PLACE DE LA POMPE NEUVE
RÉPARATION DE LA 2E POMPE : LA ROUE EN PLASTIQUE ÉTAIT DEVISÉS
PROBLEME DE RÉGULATION DE NIVEAU
POUR LE DÉMARRAGE POMPE, PRÉVOIR DEMAIN UNE INTERVENTION PLUS LE CÂBLE
DE LA POMPE NEUVE NE PASSE PAS DANS LE GÉNOGENE PROBLEME D'INSTALLATION,
D'ORIGINE.
IL N'EST PAS RACCORDÉ LE GÉNOGENE A L'ARMOIRE ÉLECTRIQUE.
JE VAIS VOIR DE FAIRE UNE TRANCHÉE.

LE 04/03/2026 A 09H00
TRAVAUX CONFORME AU DEVIS
PASSAGE DU CÂBLE ET MISE EN ROUTE DE L INSTALLATION
PROBLEME DE SONDE
MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LA FICHE TECHNIQUE NÉCESSAIRE AU PARAMÉTRAGE
DE LA POMPE. SI VOUS N'ETES PAS EN MESURE DE NOUS FOURNIR CE DOCUMENT,
IL SERA ALORS NÉCESSAIRE DE PROCÉDER AU REMPLACEMENT DE L'ARMOIRE, A VOS

FRAIS.

OBSERVATIONS : FF LCOMPTER Email envoyé le 05/03/26 à 08H31 Mme L. COSTA

BONJOUR,

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Main d'oeuvre	157,08	157,08
1,00	PPE DP3045MT230 1.2 kw 400v TRI DN50	2725,96	2725,96
TOTAL H.T.			2883,04
T.V.A. a 10,00%			288,30
TOTAL T.T.C.En EURO			3171,34

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Août 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN