

N/REF : 9/03/2026 15H35 C:264679 I:30278
V/REF : 535
V/Email reçu le Lundi 09/03/2026 a 15H35

VERDESSE

**18 RUE LESDIGUIERES
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : LES EAUX CLAIRES
7 a 23 RUE HENRI DUNANT
38000 GRENOBLE

St Martin-H, le 18 Mars 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE 23 DUNANT GRENOBLE
M ROLHION 04 76 88 28 89
MOTIF : INTERVENIR POUR COLONNE EU SDB BOUCHÉE
Donneur d'ordre : Mme S. BOUCHAKOUR

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une
pompe haute pression.

LE 12/03/2026 A 12H00
INTERVENTION DEPUIS L'EXTERIEUR
DÉBOUCHAGE HAUTE PRESSION DE L'HORIZONTALE ET DU PIED DE CHUTE DE LA
COLONNE ET LOGEMENT DU MILIEU DE LA MONTÉE DEPUIS LE COLLECTEUR EAUX
USÉES EXTÉRIEUR DERRIERE LE BÂTIMENT
EXTRACTION DE GROSSE QUANTITÉ DE LINGETTES ET DE TAMPON HYGIÉNIQUE
POMPAGE ET NETTOYAGE DÉSINFECTION DES CAVES.

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 18/03/26 a 11H46 Mme S. BOUCHAKOUR

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement
d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer
l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs
interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y
remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,75	H.Camion Mixte 200L/200B 1 Opér.le 12/03	1	174,79	480,67
TOTAL H.T.				480,67
T.V.A. a 20,00%				96,13
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>576,80</u>

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN