

N/REF : 29/01/2026 14H28 C:025730 I:32348
V/REF : ODS-2026-000475
V/Email reçu le Jeudi 29/01/2026 a 14H28

PLURALIS
Le Foyer de l'Isere
21-23 BOULEVARD MARECHAL FOCH
38030 GRENOBLE CEDEX 2

V/REF.IMM. 0464
IMMEUBLE : L'ATRIUM -0464
6-8, ALLEE DE L'ATRIUM
ZAC DU GRAND ROCHEFORT
38640 CLAIX

St Martin-H, le 20 Mars 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 6 ATRIUM CLAIX
MME DASCOLA 06 61 97 00 87
ALLIANZ 04 76 22 20 02

MOTIF : INTERVENIR POUR REPERAGE CURAGE COLONNE
Donneur d'ordre : Mme B WENDLING

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une pompe haute pression.

LE 02/02/2026 A 13H45
REPERAGE POUR CURAGE COLONNE EV
SORTIE DES TOILETTES EN DALLE PASSANT DANS LES PLAFOND DES BUREAUX
ALLIANZ ET DU LOCAL SITUÉ DERRIERE
SORTIE COTÉ GARAGE
POUR LE CURAGE, ACCES NECESSAIRE PAR LE LOGEMENT
PREVOIR INTERVENTION EN BINOME AVEC UN PLOMBIER POUR LE DEMONTAGE DES
TOILETTES
PREVOIR UN PASSAGE CAMÉRA EN RAISON D'UNE FUITE SUR LES CANALISATIONS
CHEZ ALLIANZ
PRESENCE DE TRACES JAUNATRES A PLUSIEURS ENDROITS

LE 16/02/2026 A 16H30
AFFICHAGE

LE 17/03/2026 A 12H45
DÉBOUCHAGE ET CURAGE DES HORIZONTALES EN FAUX PLAFOND DU CABINET
D'ASSURANCE JUSQU'AU REGARD EXTÉRIEUR
EXTRACTION DE CALCAIRE
TEST ÉCOULEMENT DES SANITAIRES DES LOGEMENTS

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 19/03/26 a 19H28 Mme B.Q WENDLING

AS LCOMPTER Email envoyé le 02/02/26 a 15H39 Mme N. LECHATTON

AS LGESTION Email envoyé le 02/02/26 a 15H39

BONJOUR,
MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES D'UN PLOMBIER
ET NOUS DONNER VOTRE ACCORD POUR LE PASSAGE CAMERA

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ca n'est parfois qu'apres plusieurs interventions que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et a y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,25	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 a 10km	1	188,56	235,70
1,25	H(s)2ème personnel	3	57,92	72,40
2,50	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 a 10km	7	188,56	471,40
2,50	H(s)2ème personnel	8	57,92	144,80
			TOTAL H.T.	924,30
			T.V.A. a 10,00%	92,43
			TOTAL T.T.C.En EURO	1016,73

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

