

N/REF : 10/10/2025 9H11 C:024233 I:28237
V/REF : 22601310 / 22531317
V/Email reçu le Vendredi 10/10/2025 a 9H11

SAGE'S
Syndic
34 AVENUE GRUGLIASCO
38130 ECHIROLLES

V/REF.IMM. 0887
IMMEUBLE : LA RUMBA -0887
13, AVENUE GENERAL DE GAULLE
1, RUE DENIS PAPIN
38130 ECHIROLLES

St Martin-H, le 02 Mai 2026

Référence Marché: 24063DTPS
LOCALISATION : ALLEE 1 DENIS PAPIN ECHIROLLES
MME AHMET ALTUN 06 15 91 99 07 OU 09 51 54 55 43
4EME ETAGE - LOGEMENT 0029
MOTIF : INTERVENIR POUR EVIER BOUCHE
Donneur d'ordre : Mme A. NAAM

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une pompe haute pression.

LE 10/10/2025 A 10H45
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT
TENTATIVE DE DEBOUCHAGE
MONTÉ LA HAUTE PRESSION AU 4EME ETAGE
CREATION D'UN BOUCHON DE VISITE SUR LA COLONNE DANS LA GAINTE TECHNIQUE
EXTRACTION TRES IMPORTANTE DE GRAISSE

PREVOIR LE CURAGE EN URGENCE DE CETTE COLONNE
SUSPICION QUE LA COLONNE PASSE DANS LES FAUX PLAFONDS DE LA BOUCHERIE
REPERAGE DE LA COLONNE

OBSERVATIONS : AS AB Email envoyé le 27/04/26 a 15H03 _ Envo i AB/Devis/Impayé.
AS AB Email envoyé le 31/03/26 a 16H14 _ Envo i AB/Devis/Impayé.
AS AB Email envoyé le 31/03/26 a 15H26 _ Envo i AB/Devis/Impayé.
AS AB Email envoyé le 31/03/26 a 13H25 _ Envo i AB/Devis/Impayé.
AS AB Email envoyé le 19/03/26 a 09H59 _ Envo i AB/Devis/Impayé.

AS AB Email envoyé le 16/03/26 a 13H35 _ Envo i AB/Devis/Impayé.

AS LGESTION Email envoyé le 20/11/25 a 13H40 Mme A. NAAM

BONJOUR,
MERCI DE VALIDER LE QUITUS POUR FACTURATION

AS AB Email envoyé le 14/10/25 a 11H55 _ SRC Envoi CR Astreinte

AS LGESTION Email envoyé le 13/10/25 a 09H28 Mme A. NAAM

AS LGESTION Email envoyé le 13/10/25 a 09H27 _ SRC Envoi CR Astreinte

NOUS ATTENDONS VOTRE ACCORD POUR LE CURAGE DE LA COLONNE
MERCI

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ca n'est parfois qu'apres plusieurs interventions que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et a y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEBOUCH002-Débouchage colonne	1	119,36	119,36
	TOTAL H.T.			119,36
	T.V.A. a 10,00%			11,93
	TOTAL T.T.C.En EURO			131,29

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

