

**N/REF :** 1/09/2025 15H35 C:263866 I:35848  
**V/REF :** TEL  
**V/Appel** du Lundi 01/09/2025 a 15H35

**SARL LES HALLES NEYRPIC**  
**28-32 AVENUE VICTOR HUGO**  
**75116 PARIS**

**IMMEUBLE :** 9 FRACHON  
9 AV BENOIT FRACHON  
38400 ST MARTIN D'HERES

St Martin-H, le 05 Mai 2026

**Référence Marché:** NOTRE TARIF EN VIGUEUR  
**LOCALISATION :** ALLEE DU CENTRE COMMERCIALE NEYRPIC  
**MOTIF :** INTERVENIR POUR DEBOUCHAGE DESCENTE EP ET PASSAGE CAMERA  
**Donneur d'ordre :** \_ OCCUPANT LOGEMENT

**\$NATURE DE L'INTERVENTION :**

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une pompe haute pression.

LE 02/09/2025 A 13H30  
PASSAGE CAMERA DEPUIS LA TERRASSE DANS LA COLONNE EP  
BOUCHON A PARTIR DE 8 METRES AU NIVEAU DE LA TERRASSE

LE 04/09/2025 A 6H30  
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE DU RÉSEAU EAU PLUVIALE A PARTIR DU REGARD EXTÉRIEUR  
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE EN PASSANT PAR LE TOIT TERRASSE  
BOUCHON A 16 M PAS DE POSSIBILITÉ DE TRAVERSER  
PRÉVOIR DE BOUCHER PROVISOIREMENT LA COLONNE EAU PLUVIALE LE TEMPS DE TROUVER LE PIED DE COLONNE  
POUR POUVOIR EXTRAIRE CE QUI BOUCHE

LE 05/09/2025 A 08H30  
CONTRÔLE DES RÉSEAUX  
MISE EN PLACE DE COLORANT SUR LA TOITURE  
CONTRÔLE DE TOUTES LES REGARDS AUTOUR DE CETTE DESCENTE D'EAU PLUVIALE  
AUCUNE TRACE DE COLORANT  
L'EAU S'ÉVACUE AU NIVEAU DU SOL PAR DRAINAGE TRÈS LENTEMENT

MISE EN PLACE DE CAMÉRA POUR LOCALISER LE PROBLÈME  
LA DESCENTE D'EAU PLUVIALE EST BOUCHÉE AU NIVEAU DE LA DALLE  
PASSAGE CAMÉRA APRÈS REPÉRAGE DU RÉSEAU EXTÉRIEUR  
LE RÉSEAU COLLECTE DEUX DESCENTES D'EAU PLUVIALES DU QUAI DE CHARGEMENT  
AVANT LA DESCENTE D'EAU PLUVIALE DE CHEZ ZARA BOUCHÉE.  
PASSAGE DE LA CAMÉRA AU NIVEAU DES 2 DESCENTES D'EAU PLUVIALE  
NOUS LOCALISONS DANS LE SECTEUR DE LA DESCENTE D'EAU PLUVIALE DE ZARA

LA CANALISATION EST CASSÉE  
PRÉVOIR DE REPRENDRE CETTE PARTIE QUI EST ENDOMMAGÉ  
PRÉVOIR D'OUVRIR LE CAISSON AUTOUR DE CETTE COLONNE POUR UN PASSAGE  
CAMÉRA A CE NIVEAU POUR PLUS DE PRÉCISIONS  
POUR CONCLURE:  
PRÉVOIR LA RÉPARATION DE LA CANALISATION CASSÉE APRES CONTROLE CAMERA  
PAR L'OUVERTURE DE LA GAINÉ DE CHEZ ZARA POUR UNE MEILLEURE PRÉCISION  
DE LOCALISATION DE LA CASSE DU PVC

LE 06/09/2025 A 06H15  
POMPAGE DU RESEAU D EAUX PLUVIALES DE 6 CAMIONS - 36 METRES CUBES  
DEBOUCHAGE HYDRAULIQUE DU RESEAU EAUX USEES  
EXTRACTION DE GRAVATS  
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER  
PREVOIR UN CURAGE DU RESEAU

**OBSERVATIONS :**

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.  
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif    | N°BT | P.U.   | HT |                |
|--------------------------|--------------------------------------|------|--------|----|----------------|
| 1,00                     | Ff passage caméra le 02/09/2025      | 2    | 219,13 |    | 219,13         |
| 5,50                     | Ff débouchage/Caméra le 04/09/2025   | 3    | 328,66 |    | 1807,63        |
| 1,00                     | Intervention en Astreinte + 50%      | 6    | 492,99 |    | 492,99         |
| 3,50                     | Ff passage caméra fluo le 05/09/2025 | 6    | 219,13 |    | 766,95         |
| 3,50                     | Ff Débouchage/Pomp. le 06/09/2025    | 9    | 180,44 |    | 631,54         |
| 1,00                     | Intervention en Astreinte + 50%      | 9    | 315,77 |    | 315,77         |
| TOTAL H.T. ....          |                                      |      |        |    | 4234,01        |
| T.V.A. a 20,00% .....    |                                      |      |        |    | 846,80         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                      |      |        |    | <u>5080,81</u> |

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)  
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros  
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :  
101 Avenue Paul Marcellin  
69120 VAULX-EN-VELIN