

N/REF : 27/04/2026 15H45 C:263673 I:37010
V/REF : N°OSMIL808390673
V/Email reçu le Lundi 27/04/2026 a 15H45

FONCIA ALPES DAUPHINE

15 RUE LESDIGUIERES
38000 GRENOBLE

IMMEUBLE : LES ABEILLES
7 RUE PAUL BOURGET
38000 GRENOBLE

St Martin-H, le 11 Mai 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 7 RUE PAUL BOURGET GRENOBLE - MARYSE DURIEUX 06 72 49 69 26
LES ABEILLES
DIGICODE 0602

MOTIF : INTERVENIR POUR CANALISATIONS BOUCHÉES CUISINE GAUCHE
LES ACCES GARAGES

Donneur d'ordre : Mme A. BRESSY

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une pompe haute pression.

LE 04/05/2026 A 18H15
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE A PARTIR DE L'EVIER DE CUISINE
PLUSIEURS TENTATIVES MAIS AUCUN RÉSULTAT
PRÉVOIR CURAGE ET DÉBOUCHAGE A LA PRESSION HYDRAULIQUE A PARTIR DES DEUX
GARAGES QUI SE SITUENT A CÔTÉ DE L'ALLÉE 7 A GAUCHE
CAR PAS D'ACCES LOCATAIRE INCONNU

LE 07/05/2026 A 14H30
INTERVENTION DEPUIS LE GARAGE
DÉBOUCHAGE HP DE COLONNE DEPUIS BOUCHON DE VISITE DIAMETRE 100 SUR LA
COLONNE DANS LE GARAGE DE MONSIEUR BLANC
EXTRACTION DE GRAISSE COLONNE TRES SALE
PRÉVOIR CURAGE DE LA COLONNE SI RÉCIDIVE.

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 07/05/26 a 17H17 Mme A. BRESSY

AB LGESTION EMAIL en CC le 06/05/26 a 10H00 GREG.BELLET@FONCIA.COM

AB LGESTION Email envoyé le 06/05/26 a 10H00 Mme A. BRESSY

BONJOUR,

APRES AVOIR EU M PERRIS AU TELEPHONE, LES ACCES AUX GARAGES SONT URGENT
AFIN DE DEBOUCHER LES CANALISATIONS QUI SONT PLEINES AVANT QUE ÇA NE
FASSE PLUS DE DÉGATS AU NIVEAU DES OCCUPANTS ET DE L'IMMEUBLE
NOUS ATTENDONS VOTRE RETOUR,
CORDIALEMENT
AURELIE

BONJOUR,
MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES ACCES AUX DEUX GARAGES
(VOIR PHOTO SUR LE RAPPORT)

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement
d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer
l'origine de l'obstruction, mais ca n'est parfois qu'apres plusieurs
interventions que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et a y
remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	H.Camion Mixte 200L/200B 1 Opér.le 04/05	1	174,79		262,18
1,00	Maj.50% Intervention en Astreinte	1	50,00%		131,09
1,50	H.Camion Mixte 200L/200B 1 Opér.le 07/05	3	174,79		262,18
TOTAL H.T.					655,45
T.V.A. a 10,00%					65,54
TOTAL T.T.C.En EURO					720,99

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

