

N/REF : 28/04/2026 9H25 C:265232 I:37013
V/REF : TEL
V/Appel du Mardi 28/04/2026 a 9H25

MME D'AGNELLO NADINE

**65 AVENUE DE LA POTIE
38400 ST MARTIN D'HERES**

IMMEUBLE : 65 AVENUE POTIE
65 AVENUE POTIE
38400 ST MARTIN D'HERES

St Martin-H, le 12 Mai 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 65 POTIE SMH
MME D'AGNELLO NADINE 06 61 38 80 58
TARIF 207,41 TTC / HEURE SI PAS DE PASSAGE CAMERA
TARIF 311,16 TTC / HEURE SI PASSAGE PETITE CAMERA
EN CB PRENDRE TPE

MOTIF : INTERVENIR POUR DEBOUCHAGE 2 REGARDS EXT
SI BESOIN PREVOIR PASSAGE PETITE CAMERA

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une
pompe haute pression.

LE 28/04/2026 A 13H30
RECHERCHE RÉSEAU POUR CURAGE ET DÉBOUCHAGE HYDRAULIQUE DU COLLECTEUR ET
DE TROIS REGARDS
EXTRACTION IMPORTANTE LE CAILLOU SUSPICION DE CASSE
APRES VIDANGE DU RÉSEAU ON REMARQUE QUE LES ÉVACUATIONS D'EAUX USÉES DE
LA MAISON SE JETTE DE L'AUTRE CÔTÉ CHEZ LE VOISIN EN PASSANT PAR
D'AUTRES REGARDS
APRES RECHERCHE PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR LE JEUDI PROCHAIN AVEC LE 7
TONNES
PREVOIR GROSSE CAMÉRA ET LE VOISIN PRÉSENT POUR ACCES A SA PROPRIÉTÉ
NETTOYAGE ET REPLI DE CHANTIER

LE 12/05/2026 A 08H15
RECHERCHE DE RÉSEAU
INTERVENTION DE CURAGE A PARTIR DU REGARD EXTÉRIEUR AU NIVEAU DE LA
DALLE DU CABANON
EXTRACTION IMPORTANTE DE CAILLOUX
PRÉSENCE D'UNE CASSE ENTRE LE REGARD EXTÉRIEUR ET LE COLLECTEUR DE
SORTIE QUI SE TROUVE CHEZ LE VOISIN
CONTRÔLE DE L'ÉCOULEMENT AVEC DE LA FLUORESCINE
QUI CONSTATE QUE L'ÉCOULEMENT SE FAIT BIEN CHEZ LE VOISIN
NETTOYAGE ET REPLI DE CHANTIER

RECU REGLEMENT PAR CARTE BLEUE - 414.82 €
RECU CHQ N° 0002039 SOCIETE GENERALE DU 12/05/2026 - 414.82 €

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 a 10km	1	188,55	377,10
2,00	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 a 10km	2	188,56	377,12
TOTAL H.T.				754,22
T.V.A. a 10,00%				75,42
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>829,64</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN