

N/REF : 18/05/2026 16H10 C:025730 I:34845

V/Email reçu le Lundi 18/05/2026 a 16H10

IMMEUBLE : B 22 RENAUDIE
18 AVENUE DU 8 MAI 1945
38400 ST MARTIN D'HERES

PLURALIS

Le Foyer de l'Isere
21-23 BOULEVARD MARECHAL FOCH
38030 GRENOBLE CEDEX 2

St Martin-H, le 26 Mai 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 4 TERRASSE RENAUDIE SMH - MME SHAIK 06 44 89 02 37 - RDC

MOTIF : INTERVENIR POUR UN PASSAGE HAUTE PRESSION AU NIVEAU DU WC
EN BINOME AVEC SON PLOMBIER

Donneur d'ordre : Mme C. DASILVA

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une
pompe haute pression.

LE 22/05/2026 A 12H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME SHAIK
DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION DE L'EVACUATION DU WC SUSPENDU
L'EVACUATION EST PLEINE DE CALCAIRE
SI RÉCIDIVE PREVOIR LE PASSAGE CAMERA CAR PRESENCE DE BEAUCOUP DE
CALCAIRE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 23/05/26 A 11H31
CECILE_DASILVA@PLURALIS-HABITAT.FR

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement
d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer
l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs
interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y
remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,50	H.Véhi. HP-Pompage-Refolement le 22/05	2	174,79	436,97
	TOTAL H.T.			436,97
	T.V.A. a 10,00%			43,69
	TOTAL T.T.C.En EURO			480,66

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN