

N/REF : 1/06/2026 12H00 C:025858 I:37093
V/REF : MAIL
V/Email reçu le Lundi 01/06/2026 a 12H00

AGIL IMMOBILIER

**16 RUE LESDIGUIERES
38100 GRENOBLE**

IMMEUBLE : BEREY
1 RUE AIME BEREY
38000 GRENOBLE

St Martin-H, le 05 Juin 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 1 BEREY - GRENOBLE - MR PINEL 06 35 51 09 26 - 6EME

MOTIF : INTERVENIR POUR IL Y A UN BOUCHAGE COMPLET AU NIVEAU DE L'ÉVACUATION DES
TOILETTES
DES VOISINS DU 6EME ÉTAGE ALLÉE A , JULIEN PINEL ET M.AKRAM

Donneur d'ordre : M. M. MOUSSA

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une
pompe haute pression.

LE 1/06/2026 A 14H15
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MR PINEL AU 6EME ETAGE
PREVOIR UN AUTRE RENDEZ-VOUS AVEC LE VOISIN DU LOCATAIRE IMPACTE POUR
POUVOIR DEBOUCHER LA COLONNE COMMUNE AUX DEUX APPARTEMENTS
REPLI CHANTIER

LE 03/06/2026 A 18H30
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M RABHI
TENTATIVE DE DEBOUCHAGE A LA CANNE ET A LA POMPE : AUCUN RESULTAT SUR
LES DEUX APPARTEMENTS DU 6EME ETAGE
PREVOIR UN AUTRE RENDEZ VOUS AVEC M PINEL POUR UN DEBOUCHAGE A LA
PRESSION HYDRAULIQUE
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

LE 03/06/2026 A 15H15
INTERVENTION DEPUIS LES TOITS
DEBOUCHAGE DE LA COLONNE WC A LA HAUTE PRESSION DEPUIS L'EVENET SUR LE
TOIT AVEC LA CAMERA
PASSAGE CAMERA JUSQU'AU 4EME ETAGE
CONTROLE DE L'ÉCOULEMENT DES 2 APPARTEMENTS - OK
COLONNE PLEIN DE CALCAIRE AVEC UN RISQUE DE RECIDIVE
PREVOIR UN CURAGE
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 04/06/26 A 18H01 MOUSSA@AGIL-IMMOBILIER.FR

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

1,00	Ff déplacement sans intervention	1	57,08	57,08
1,00	H.Ouvrier Qualifié Curage le 01/06	2	68,75	68,75
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	29,41	29,41
1,00	Mise(s) en oeuvre véhicule spécialisé	2	40,63	40,63
2,75	H.Personnel Débouch. mécanique le 02/06	3	118,91	327,00
2,75	H.Véhi. HP-Pompage-Refoulement le 03/06	4	174,79	480,67
1,00	Ff passage caméra/fumée/fluorescine seul	4	228,99	228,99
2,75	H(s)2ème personnel	5	57,92	159,28
TOTAL H.T.				1391,81
T.V.A. a 10,00%				139,18
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1530,99</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

