

N/REF : 21/07/2026 10H31 C:025711 I:36933
V/REF : mail pour validation
V/Email reçu le Mardi 21/07/2026 a 10H31

SELON DEVIS N° 6070006

AGENCE DES DAUPHINS

**5 TER RUE DE SAULT
38100 GRENOBLE**

IMMEUBLE : 1 BLANC FONTAINE
1 RUE BLANC FONTAINE
38000 GRENOBLE

St Martin-H, le 22 Septembre 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 1 BLANC - MME ALIBEU (LOCATAIRE) 06 77 12 06 44

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N°6070006 DU 13/07/2026
D UN MONTANT DE 188,56 EUROS HT

Donneur d'ordre : Mme E BRUN

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une pompe haute pression.

DEBOUCHAGE DE LA COLONNE EVIER DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ALIBEU
CONTROLE BON ECOULEMENT

LE 27/08/2026 A 08H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ALIBEU
PRÉVOIR DE FAIRE INTERVENIR UN PLOMBIER POUR QU'IL POSE UN TE AVEC
BOUCHON DE VISITE SUR LE TUYAU DIAMETRE 40 DANS LE PLACARD DE LA CHAMBRE
POUR QUE LES TECHNICIENS D'ASSAINISSEMENT PUISSENT DÉBOUCHER A LA HAUTE
PRESSION CAR L'ÉVACUATION EST TRES LONGUE
REPLI CHANTIER

LE 14/09/2026 A 13H00/
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ALIBEU
MISE EN PLACE DE PROTECTION
DÉBOUCHAGE HAUTE PRESSION AU 1/8EME DE LA CANALISATION DN40 DEPUIS LES
BOUCHONS DE VISITE DANS LE PLACARD DE LA CHAMBRE
EXTRACTION DE GRAISSE
ASPIRATION D'EAUX USÉES
CONTRÔLE D'ÉCOULEMENT - OK
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 21/09/26 A 18H11
ELODIE.BRUN@IMMOBILIER38.COM

OR COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 01/09/26 A 10H12
ELODIE.BRUN@IMMOBILIER38.COM

TM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 10/08/26 A 08H37 MME E BRUN

AH COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 30/07/26 A 10H41
ELODIE.BRUN@IMMOBILIER38.COM

AH TT EMAIL ENVOYÉ LE 13/07/26 A 15H38 MME E BRUN

SUITE A DONNER : OUI. LE 28/07/2026 A 09:41

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	188,56	188,56
	TOTAL H.T.		188,56
	T.V.A. a 20,00%		37,71
	TOTAL T.T.C.En EURO		226,27

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

