

N/REF : 26/08/2026 15H36 C:264664 I:37224

V/Appel du Mercredi 26/08/2026 a 15H36

IMMEUBLE : 2 JACQUES BREL
2 RUE JACQUES BREL
38190 FROGES

GRAPHITECH

**2 RUE JACQUES BREL
ZONE ARTISANALE DE PRE ROUX
38190 FROGES**

St Martin-H, le 26 Septembre 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 2 BREL - STE GRAPHITECH M CHALAND *0625178465*

MOTIF : INTERVENIR POUR PASSAGE CAMERA SUITE A INTER 1607-0910

Donneur d'ordre : _ LA DIRECTION

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une pompe haute pression.

LE 11/09/2026 A 11H00:

INSPECTION VIDÉO ET LOCALISATION DE LA CANALISATION D'ÉVACUATION DES EAUX SANITAIRES DE L'ENTREPRISE.

NOUS AVONS PROCÉDÉ AU PASSAGE D'UNE CAMÉRA DANS LA CANALISATION D'ÉVACUATION DES EAUX SANITAIRES AFIN D'EN LOCALISER LE TRACÉ ET D'IDENTIFIER LES DIFFÉRENTES CONNEXIONS PRÉSENTES SUR LE RÉSEAU. DES COULÉES D'EAU ONT ÉGALEMENT ÉTÉ EFFECTUÉES PENDANT L'INSPECTION AFIN DE REPÉRER LES DIFFÉRENTS BRANCHEMENTS ET DE DÉTERMINER LEUR ORIGINE. AU NIVEAU DU REGARD EXTÉRIEUR, LE COLLECTEUR PRINCIPAL PRÉSENTE UN DOUBLE COUDE SUR SA PARTIE EXTÉRIEURE. CETTE CONFIGURATION EST SUSCEPTIBLE DE FAVORISER LA FORMATION DE BOUCHONS ET DE RALENTIR L'ÉCOULEMENT DES EFFLUENTS.

AU COURS DE L'INSPECTION, NOUS AVONS IDENTIFIÉ :

UNE PREMIERE CONNEXION SITUÉE A MI-PARCOURS, QUI NE SEMBLE ACTUELLEMENT PAS ETRE UTILISÉE ;

JUSTE APRES, UNE CONNEXION CORRESPONDANT AUX ÉVACUATIONS DES DOUCHES ; LA CANALISATION SE POURSUIT ENSUITE ET EFFECTUE UN CHANGEMENT DE DIRECTION A 90°, SANS ACCOMPAGNEMENT APPARENT DES EFFLUENTS, SOUS LA DALLE SITUÉE AU NIVEAU DES WC DES BUREAUX ;

LA CANALISATION SE POURSUIT ENSUITE AFIN DE RÉCUPÉRER LES ÉVACUATIONS DES WC ET DES LAVABOS DE L'ATELIER.

LA PARTIE DE CANALISATION SITUÉE EN AVAL, DESSERVANT LES WC ET LAVABOS DE L'ATELIER, N'A PAS PU ETRE INSPECTÉE PAR CAMÉRA.

OBSERVATIONS : AH COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 25/09/26 A 15H33 INFO@GRAPHITECH.EU
AH COMPTE RENDU EN CC LE 25/09/26 A 15H33 TOMMY.CHALAND@GRAPHITECH.EU

AH COMPTE RENDU EN CC LE 25/09/26 A 15H33 EVAN.CHALAND@GRAPHITECH.EU

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	Passage camera		1	350,00
				350,00
		TOTAL H.T.		350,00
		T.V.A. a 20,00%		70,00
		TOTAL T.T.C.En EURO		<u>420,00</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN