

N/REF : 25/09/2026 11H56 C:265457 I:35603
V/REF : ODS-2026-000909
V/Email reçu le Vendredi 25/09/2026 à 11H56

CHEZ FOYERDE L'ISERE- PLURALIS

**23 BD MARECHAL FOCH
38100 GRENOBLE**

IMMEUBLE : JARDINS D'ECHIROLLES
14 PLACE DES JACOBINS
38130 ECHIROLLES

St Martin-H, le 30 Septembre 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 15 PLACE DE JACOBINS - JARDINS D'ECHIROLLES
CONTACT MR GUENOT 06.11.20.79.12

MOTIF : URGENT INTERVENIR POUR COLONNE BOUCHEE EVACUATION DES EAUX DS LE LOCAL
POUBELLES
MAUVAISES ODEURS ET REFOULEMENTS PIED DE LA COLONNE

Donneur d'ordre : Mme O. SPADA

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une
pompe haute pression.

LE 28/09/2026 A 14H15:
INTERVENTION DEPUIS LES JARDINS D'ECHIROLLES
DEBOUCHAGE A LA PRESSION HYDRAULIQUE
EXTRACTION DE MORCEAU DE FONTE
PRESENCE DE RACINES DANS LE FOND DU REGARD
CONTROLE BON ECOULEMENT
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 29/09/26 A 16H00
ORNELLA_SPADA@PLURALIS-HABITAT.FR

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement
d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer
l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs
interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y
remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	H.Camion Mixte 200L/200B 1 Opér.le 28/09	1	174,79	174,79
TOTAL H.T.				174,79
T.V.A. a 20,00%				34,95
TOTAL T.T.C.En EURO				209,74

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN