

N/REF : 16/09/2026 11H08 C:262722 I:37469
V/REF : 0445658
V/Email reçu le Mercredi 16/09/2026 à 11H08

LPV

175 RUE ELSA TRIOLET
38220 VIZILLE

IMMEUBLE : MAURICE THOREZ
539 AVENUE MAURICE THOREZ
38220 VIZILLE

St Martin-H, le 30 Septembre 2026

Référence Marché: 2026/322

LOCALISATION : ALLEE 539 MAURICE THOREZ LES MARTINETS - CONTACT MME CORON
06.31.60.66.84

MOTIF : URGENCE INTERVENIR POUR POMPE DE RELEVAGE NE FONCTIONNE PLUS

Donneur d'ordre : Mme L RAMIREZ

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une pompe haute pression.

LE 17/09/2026 A 11H45:
REMISE EN ROUTE DU DIFFÉRENTIEL
REMISE EN ROUTE DES POMPES, CELLES-CI SEMBLANT FONCTIONNER, MAIS LE RÉSEAU
EST COMPLETEMENT EN CHARGE
REPLI CHANTIER

LE 18/09/2026 A 12H00:
LA VEILLE, L'INSTALLATION AVAIT ÉTÉ REMISE EN MARCHÉ
LES DEUX POMPES FONCTIONNENT
CE MATIN EN ARRIVANT, LE DIFFÉRENTIEL AVAIT SAUTÉ
REMISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION,
DISJONCTION DE LA POMPE UNE
LA POMPE TOURNE MAIS DÉBIT TRÈS FAIBLE
REPLI CHANTIER

LE 21/09/2026 A 13H00:
POMPAGE DE L'ENSEMBLE DU RÉSEAU ET DU POSTE DE RELEVAGE
EXTRACTION DES POMPES
LES DEUX POMPES ET BARRES DE GUIDAGE SONT HORS SERVICES
UNE POMPE LAX EST CASSÉE, L'AUTRE EST EN DÉFAUT D'ISOLEMENT -
L'ARBRE EST CASSÉE, ET NE TOURNE PLUS
UN DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DES DEUX POMPES VOUS SERA ADRESSÉ
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 29/09/26 A 14H00

LAETITIA_RAMIREZ@PLURALIS-HABITAT.FR

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	H(s) Pompage d'eau dans les sous-sols	1	110,00	110,00
1,00	Ff Débouchage Urgence Canal.horiz.<=2h00	3	230,00	230,00
TOTAL H.T.				340,00
T.V.A. a 10,00%				34,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>374,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN