

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4040040

N/REF : 13/03/2024 11H08 C:024059 I:34779
V/REF : OSMIL805220684
V/Email reçu le Mercredi 13/03/2024 à 11H08

FONCIA GRENOBLE

**15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

IMMEUBLE : VIVEO
32/34 RUE DE LA BISCUITERIE
38400 ST MARTIN D'HERES

Fontaine, le 05 Avril 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 32 BISCUITERIE - GARAGES
CONTACT SUR PLACE, MME HANATRINIAINA RAZAFINDRAIBE: 06 50012527
- LOGEMENT 103 DE M CHATAING AU 1ER ETAGE
TEL: 06 49291353

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE DANS LE PLAFOND DES GARAGES COTE MONTEE 32
Donneur d'ordre : M. C. TROUILLET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 27/03/2024 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE SOUS SOL AU NIVEAU DES GARAGES
CONSTAT D'UNE INFILTRATION D'EAU AU NIVEAU DU PLAFOND DES PARTIES
COMMUNES PROVENANT DE LA COLONNE EAU CHAUDE EN PVC PRESSION
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DU DESSUS AU RDC
OUVERTURE DE LA TRAPPE DE VISITE DANS LES WC: LA FUITE PROVIENT DES
ETAGES SUPERIEURS
IMPOSSIBLE DE CONTROLER LES LOGEMENTS DES ETAGES SUPERIEURS, OCCUPANTS
ABSENTS

LE 04/04/2024 A 14H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 103 DE M CHATAING AU 1ER ETAGE
CONSTAT D'UNE FUITE SUR LE COMPTEUR D'EAU CHAUDE QU'IL CONVIENT DE
REEMPLACER
PREVOIR DE FAIRE APPEL A LA METRO POUR LE REMPLACEMENT
FIN DE L'INTERVENTION EN L'ETAT

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 04/04/24 à 16H52 M. C. TROUILLET

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
1,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 28/03	1	70,75		123,81
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 04/04	2	70,75		141,50
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,46		39,46
TOTAL H.T.					333,89
T.V.A. a 10,00%					33,38
TOTAL T.T.C.En EURO					367,27

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN