

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4040133

N/REF : 28/03/2024 15H32 C:024059 I:27328
V/REF : OSMIL805290753
V/Email reçu le Jeudi 28/03/2024 à 15H32

**SDC 'LA PORTE DE L'OUEST'
C/O FONCIA ALPES DAUPHINE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

V/REF.IMM. 700
IMMEUBLE : LA PORTE DE L'OUEST
2 a 30 AVENUE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 12 Avril 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 30 RHIN ET DANUBE - LOGEMENT DE MME BALUCH
TEL: 07 81314487

TEL: 06 58531194

TEL: 06 32921768

TEL: 06 08302689

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT DE MME BALUCH
Donneur d'ordre : Mme R GANEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 04/04/2024 A 17H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME TEBAI AU 1ER ETAGE
CONSTAT D'UNE INFILTRATION D'EAU AU NIVEAU DU PLAFOND ENTRE LE CELLIER
ET LES WC: PRESENCE D'UN GOUTTE A GOUTTE CAUSE PAR UNE FUITE EN DALLE
PROVENANT DU LOGEMENT DE MME PIARULLI AU 2EME ETAGE
COUPURE D'EAU DE L'ALIMENTATION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRES
EN MESURE CONVERSATOIRE

LE 10/04/2024 A 10H:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME PIARULLI AU 2EME ETAGE
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
INSTALLATION DES RACCORDS GRIPPE AU NIVEAU DES NOURRICES EAU FROIDE ET
EAU CHAUDE SANITAIRES QUI SE TROUVENT DANS LES WC
MISE EN EPREUVE DES TUYAUX D'ALIMENTATION EAU CHAUDE QUI ALIMENTENT LA
SALLE DE BAIN DEPUIS LA NOURRICE: PRESSION STABLE
MISE EN EPREUVE DES TUYAUX D'ALIMENTATION D'EAU FROIDE SANITAIRE QUI
ALIMENTENT LA SALLE DE BAIN DEPUIS LA NOURRICE: CONSTAT D'UNE BAISSSE DE
PRESSION SUR LE TUYAU D'ALIMENTATION DE LA CABINE DE DOUCHE
PREVOIR UN PASSAGE EN APPARENT POUR ALIMENTER LA CABINE DE DOUCHE EN

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4040133

MULTICOUCHE DN16
UN DEVIS DE REPARATION VOUS SERA TRANSMIS

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 12/04/24 a 10H02 Mme R GANEL

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	4	29,12		29,12
1,00	Suppl.Dispat.Lu-Ve 17h/20h Sa 07h/12h	4	68,24		68,24
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 04/04	4	70,75		176,87
2,50	Sup.H.50%-Ouv.Qual +17h/20h-Sa 7h12h	4	35,42		88,55
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 08/04	5	70,75		212,25
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	5	39,46		39,46
TOTAL H.T.					614,49
T.V.A. a 10,00%					61,44
TOTAL T.T.C.En EURO					675,93

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4040133