

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4050005

N/REF : 22/03/2024 13H44 C:025952 I:32464
V/REF : 915985
V/Email reçu le Vendredi 22/03/2024 à 13H44

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0610
IMMEUBLE : LES EDELWEISS -0610
22BIS-28, RUE DES ALPES
5-9, RUE DU GRAND VEYMONT
38600 FONTAINE

Fontaine, le 03 Mai 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 26 DES ALPES - LOGEMENT DE M MOLLARET AU 1ER
M.MOLLARET 0689673373
- M HACHANI AU 2EME: 07 87 97 14 03

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE NON APPARENTE: DE L'EAU COULE DU
PLAFOND DE LA CUISINE, AU DESSUS DE LA CHAUDIERE

Donneur d'ordre : Mme N. LECHATTON

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 28/03/2024 A 10H30:

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M MOLLARET AU 1ER
CONSTAT D'UNE FUITE AU NIVEAU DU PLAFOND DE LA CUISINE
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DU VOISIN DU DESSUS AU 2EME ETAGE
LE COMPTEUR D'EAU TOURNE MEME LORSQUE L'EAU EST FERMEE
CONSTAT D'UNE FUITE EN DALLE
L'OCCUPANT REFUSE DE NOUS LAISSER ACCEDER DAVANTAGE A SON LOGEMENT ET DE
REALISER UN RELEVÉ DE DEVIS POUR LA REPARATION CAR IL NE SOUHAITE PAS DE
PASSAGE EN APPARENT

LE 08/04/2024 A 16H30:

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M HACHANI AU 2EME ETAGE
CONSTAT D'UNE INFILTRATION D'EAU AU DESSUS DE SA CHAUDIERE AU NIVEAU DE
SON PLAFOND
CONSTAT D'UN SUINTEMENT AU NIVEAU DE SON COMPTEUR D'EAU EN PARTIES
COMMUNES
CONSTAT D'EAU QUI RESSORT DU SOL EN DALLE DANS LA CUISINE ET LA SALLE
DE BAIN

LE 17/04/2024 A 9H30:

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M HACHANI AU 2EME ETAGE
MISE EN EPREUVE DES RESEAUX D'EAU DU LOGEMENT
CONSTAT D'UNE BAISSSE DE PRESSION IMPORTANTE DE 3 BARS A 0,5 BAR EN 20

MINUTES: PRESENCE D'UNE FUITE EN DALLE SUR LE RESEAU D'EAU FROIDE
SANITAIRE
PREVOIR LE PASSAGE EN APPARENT DU RESEAU D'EAU FROIDE SANITAIRE SUR
ENVIRON 15ML DEPUIS LA GAINTE TECHNIQUE OU SE TROUVE LE COMPTEUR POUR
ALIMENTER LA CUISINE ET LA SALLE DE BAIN
M HACHANI NE SOUHAITE PAS QUE L'ON POSE DU MULTICOUCHE MAIS SOUHAITE
DU CUIVRE
TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT DU DESSUS IMPOSSIBLE: POSE D'UN
AVIS DE PASSAGE

LE 29/04/2024 A 8H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME VACHET-SEYTOU AU 3EME ETAGE
ABSENCE DE FUITE
CONSTAT D'UN PROBLEME D'ETANCHEITE DE LA TOITURE: L'EAU S'INFILTRE ET
PASSE DANS LA GAINTE TECHNIQUE, POUR RESSORTIR AU 2EME ETAGE
DES TRAVAUX SONT EN COURS

OBSERVATIONS : RK LCOMPTER Email envoyé le 17/04/24 a 14H59 M. A. HACHEMI

BONJOUR,
MERCI DE NOUS DONNER VOS INSTRUCTIONS QUANT A LA REALISATION DU
PASSAGE EN APPARENT A REALISER DANS LE LOGEMENT DE M HACHAMI

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,40	167,40
3,00	PLS1000-Heure(s) Plombier	3	48,36	145,08
TOTAL H.T.				312,48
T.V.A. a 10,00%				31,24
TOTAL T.T.C.En EURO				343,72

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

FACTURE N° 4050005