

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4060186

N/REF : 6/06/2024 15H03 C:024059 I:35175
V/REF : OSMIL805581471
V/Email reçu le Jeudi 06/06/2024 à 15H03

SELON DEVIS N° 4050058

FONCIA GRENOBLE

**15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

IMMEUBLE : 4, 6, 8, 10, 12 GLYCINES
4, 6, 8, 10, 12 ALLEE DES GLYCINES
38170 SEYSSINET PARISSET

Fontaine, le 21 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 4 GLYCINES - MR NUOVO 06 42 47 77 95 - RDC

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4050058 du 28/05/2024 d un montant de
771,68 € TTC

Donneur d'ordre : Mme R GANEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

AFFICHAGE TRAVAUX SUR EVACUATION 48H AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.NUOVO AU RDC
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT

DEPOSE DU WC ET DES CARREAUX DE FAIENCE (COLONNE ENCASTREE)
DEPOSE ET REMPLACEMENT DE LA COLONNE D'EVACUATION DN100 EN FONTE PAR
DU PVC DN100 AVEC ELASTOMERES
REPOSE DU WC ET RACCORDEMENT
REMISE EN EAU ET CONTROLE ETANCHEITE
REBOUCHAGE AUTOUR DE LA COLONNE AU PLATRE

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

POSE D'AFFICHAGE LE 10/06/2024
NOS TRAVAUX DU 12/06/2024 ET DU 20/06/2024 (REBOUCHAGE)

OBSERVATIONS : AH TT EMAIL en CC le 28/05/24 a 14H03 rosine.ganel@foncia.fr
AH TT Email envoyé le 28/05/24 a 14H03 Mme F. TRUC

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4060186

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	701,53	701,53
	TOTAL H.T.		701,53
	T.V.A. a 10,00%		70,15
	TOTAL T.T.C.En EURO		771,68

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN