

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4060203

N/REF : 28/05/2024 16H30 C:025979 I:31963
V/REF : 918468
V/Email reçu le Mardi 28/05/2024 à 16H30

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
CHARTREUSE
74 COURS BECQUART CASTELBON
CS 90229
38506 VOIRON CEDEX**

V/REF.IMM. 0026
IMMEUBLE : LA DEITRAZ -0026
87, ROUTE DE VILLETTE
(BÂT. A/B/C/D/E)
38380 ST LAURENT DU PONT

Fontaine, le 25 Juin 2024

Référence Marché: Lot10-Plomberie Centre Isere
LOCALISATION : ALLEE 87 VILLETTE - BAT D - 2EME ETG - LOGT L202 - MME LALLAZ 0603338258
MOTIF : INTERVENIR POUR UNE FUITE SUR ALIMENTATION CUIVRE DANS SALLE DE BAINS
Donneur d'ordre : Mr T MICHALLET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 31/05/24 A 09H45
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME LALLAZ AU 2EME ETAGE
ANCIENNES TRACES DE FUITES SUR LES TUYAUX DE CHAUFFAGE ACIER
TAUX D'HUMIDITE AU PLAFOND: 0%
PREVOIR CONTROLE DU LOGEMENT DU 3EME ETAGE - LOCATAIRE ABSENT

LE 06/06/24 A 15H30
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT VACANT AU 3EME ETAGE
MISE EN PLACE DE FLUORESCENCE ROUGE DANS TOUTES LES EVACUATIONS
TAUX D'HUMIDITE TRES ELEVE A 1M50 AU SOL (90 %) ET PLUS BAS AU
SOL (30%)
DES ALIMENTATIONS D'EAU TRAVERSENT LA CLOISON - OUVERTURE DU MUR AUTOUR
DES TUYAUX - TUBES EN BON ETAT
LOCALISATION D'UNE FUITE SUR LE ROBINET MACHINE A LAVER AU MEME
ENDROIT

LE 14/06/2024 A 12H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT VACANT AU 3EME ETAGE
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
REMPLACEMENT DU ROBINET MACHINE A LAVER
MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU CHAUDE - BAISSSE DE PRESSION TRES RAPIDE
MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU FROIDE - BAISSSE DE PRESSION LENTE
PREVOIR PASSAGE EN APPARENT DES RESEAUX EAU FROIDE ET EAU CHAUDE ENTRE
LES WC ET LA CUISINE (3 TRAVERSEES DE CLOISONS) SUR 20ML EN MULTICOUCHE
DN20

COUPURE D'EAU DU LOGEMENT EN PROVISOIRE

OBSERVATIONS : AH LGESTION EMAIL en CC le 15/06/24 a 15H19 thibault_michallet@pluralis
AH LGESTION Email envoyé le 15/06/24 a 15H19 M. L.C. GAMACHO
PREVOIR PASSAGE EN APPARENT DES RESEAUX EAU FROIDE ET EAU CHAUDE ENTRE
LES WC ET LA CUISINE (3 TRAVERSEES DE CLOISONS) SUR 20ML EN MULTICOUCHE
DN20
MERCI DE NOUS DONNER VOTRE ACCORD POUR CES TRAVAUX - URGENT

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	180,00	180,00
2,00	PLS1000-Heure(s) Plombier	2	49,92	99,84
1,50	PLS1000-Heure(s) Plombier	4	49,92	74,88
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Robinet(s) Machine a laver	4	6,39	6,39
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	4	20,00%	1,27
TOTAL H.T.				362,38
T.V.A. a 10,00%				36,23
TOTAL T.T.C.En EURO				398,61

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4060203

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN