

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070011

N/REF : 28/05/2024 11H50 C:025952 I:34398
V/REF : 918805
V/Email reçu le Mardi 28/05/2024 a 11H50

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISET**

V/REF.IMM. 0931
IMMEUBLE : ANDAMAN -0931
10, RUE GENERAL MIGNOT
38170 SEYSSINET PARISET

Fontaine, le 02 Juillet 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 10 MIGNOT - MME TOMET 07 83 75 34 01
MME BAUX LOGT 206 : 07 68 09 35 78

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE AU PLAFOND DU SALON DE MME BAUX
LOGT 206

Donneur d'ordre : Mme N. LECHATTON

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 03/06/24 A 08H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME BAUX AU 2EME L206
CONTROLE DU LOGEMENT AU NIVEAU CUISINE - WC ET SALLE DE BAINS POUR LE
TAUX D'HUMIDITE - RAS - ENTRE 20 ET 25 % AU NIVEAU DANS LE COIN AU
NIVEAU DU PLAFOND SALON QUI DONNE SUR LA FACADE EXTERIEURE DU BATIMENT
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME TOMET AU 3EME ETAGE
CONTROLE DU LOGEMENT - RAS - 15 % TAUX D'HUMIDITE DANS LE COIN AU NIVEAU
DU PLAFOND SALON QUI DONNE SUR LA FACADE EXTERIEURE
VOIR PROBLEME D'ISOLATION OU D'ETANCHEITE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : TM AB Email envoyé le 10/06/24 a 17H10 Mme N. LECHATTON
AH LCOMPTER Email envoyé le 10/06/24 a 15H13 Mme N. LECHATTON
AH LCOMPTER Email envoyé le 10/06/24 a 15H13 Mme Y. BELRHAZI

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PLS407-Ff	Recherche de fuite <=2h00	1	167,40
				167,40
		TOTAL H.T.		167,40
		T.V.A. a 10,00%		16,74
		TOTAL T.T.C.En EURO		184,14

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN