

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4070046

N/REF : 14/06/2024 11H51 C:025952 I:32523
V/REF : 921054
V/Email reçu le Vendredi 14/06/2024 à 11H51

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0882
IMMEUBLE : BALC. ST MICHEL-0882
11, RUE DES MURAILLES
LES BALCONS ST MICHEL
38170 SEYSSINET PARISSET

Fontaine, le 05 Juillet 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 11 MURAILLES - MR BRIKH 0603114172 - LGT L001 - RDJ
MOTIF : INTERVENTION POUR RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : Mme N. LECHATTON

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes à l'intérieur de l'immeuble.

LE 17/06/2024 A 09H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L001 DE M.BRIKH
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT
FUITE SUR LE TUYAU PVC DN100 FENDU DANS LA GAINTE TECHNIQUE DU WC
CONSTAT D'HUMIDITE SUR LES MURS DU WC ET DE LA CHAMBRE MITOYENNE
PREVOIR REFECTION DU TUYAU PVC DN100 SUR 1ML

OBSERVATIONS : TM AB Email envoyé le 18/06/24 à 15H09 Mme N. LECHATTON
AH LGESTION EMAIL en CC le 17/06/24 à 16H01 yeleen_belrhazi@pluralis-ha
AH LGESTION EMAIL en CC le 17/06/24 à 16H01 philippe_krol@pluralis-habi
AH LGESTION Email envoyé le 17/06/24 à 16H01 Mme N. LECHATTON
MERCI DE NOUS ACCORDER CES TRAVAUX

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.

La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PLS407-Ff	Recherche de fuite <=2h00	1	167,40
				167,40
		TOTAL H.T.		167,40
		T.V.A. a 10,00%		16,74
		TOTAL T.T.C.En EURO		184,14

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN