

N/REF : 23/07/2024 13H58 C:264101 I:35175

V/Appel du Mardi 23/07/2024 a 13H58

IMMEUBLE : 4, 6, 8, 10, 12 GLYCINES  
4, 6, 8, 10, 12 ALLEE DES GLYCINES  
38170 SEYSSINET PARISSET

**MONSIEUR TERRAGNOLO**

**10 ALLEE DES GLYCINES  
38170 SEYSSINET PARISSET**

Fontaine, le 26 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 10 GLYCINES - M.TERRAGNOLO 06 77 75 69 38  
GIL38T@FREE.FR

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE SOUS BAC A DOUCHE OU SIPHON

Donneur d'ordre : M. G TERRAGNOLO

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Recherche de fuite en partie privative.

LE 25/07/2024 A 08H15:  
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.TERRAGNOLO AU 2EME ETAGE  
FUITE IMPORTANTE SUR UN RACCORD PVC DN40 A 5CM DE LA BONDE DE DOUCHE  
APRES TENTATIVE D'OUVERTURE SOUS BAC A DOUCHE - CONTOUR EN MARBRE DE  
10CM D'EPAISSEUR - IMPOSSIBILITE D'OUVRIR SANS ABIMER LE BAC A DOUCGE  
PREVOIR DEPOSE DU BAC A DOUCHE ET DE LA PAROI DE DOUCHE POUR  
REMPLACEMENT DU RACCORD PVC DN40 ET DE LA BONDE DE DOUCHE  
UN DEVIS VOUS SERA ENVOYE

**OBSERVATIONS :**

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.  
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

*Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365*

**FACTURE N° 4070214**

| =====                    |                                       |      |         |  |               |
|--------------------------|---------------------------------------|------|---------|--|---------------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif     | N°BT | P.U. HT |  |               |
| 1,50                     | H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 25/07 | 3    | 70,75   |  | 106,12        |
| Quantité                 | Fournitures - Mise en oeuvre          | N°BT | P.U. HT |  |               |
| 1,00                     | Mise en oeuvre véhicule plomberie     | 3    | 39,46   |  | 39,46         |
| TOTAL H.T. ....          |                                       |      |         |  | 145,58        |
| T.V.A. a 20,00% ....     |                                       |      |         |  | 29,11         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                       |      |         |  | <u>174,69</u> |

**Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN