

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4080002

N/REF : 17/07/2024 13H34 C:024059 I:27328
V/REF : OSMIL805764886
V/Email reçu le Mercredi 17/07/2024 à 13H34

**SDC 'LA PORTE DE L'OUEST'
C/O FONCIA ALPES DAUPHINE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

V/REF.IMM. 700
IMMEUBLE : LA PORTE DE L'OUEST
2 a 30 AVENUE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 01 Aout 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 10 DANUBE -
M. BELPAUME - RDC - 0626655310
LOGEMENT 373 MME PERRIN AU 1ER ETAGE 06 74 24 97 63
LOGEMENT 394 M.DELGADO 2EME ETAGE LOC M.BEAUMOUR 06 09 08 85 27
LOGEMENT 415 M.PELLEGRIN 3EME ETAGE 06 28 28 37 19
LOGEMENT 436 MME PEVET 4EME ETAGE LOC M.BORDAT 06 20 33 98 21
LOGEMENT 457 MME JOURNET 5EME ETAGE 06 30 40 82 03
LOGEMENT 475 MME AUBER 6EME ETAGE MARTAUBERT@HOTMAIL.FR
LOGEMENT 491 MME FINET 7EME ETAGE 06 81 72 85 10

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE IMPORTANTE SUR ALIMENTATION D'EAU
Donneur d'ordre : Mme R GANEL

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 18/07/2024 A 10H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.MARRONNE
M.MARRONNE EST LE PROPRIETAIRE, IL A UNE LOCATAIRE ET CELLE-CI EST ABSENTE. IL DOIT NOUS RECONTACTER POUR NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DE SA LOCATAIRE.

LE 22/07/2024 A 17H00:
INTERVENTION DEPUIS LES GARAGES
L'EAU COULE EN PERMANENCE
CONTROLE DES LOGEMENTS AU RDC - ABSENCE DE FUITE VISUELLE
PREVOIR RECHERCHE DE FUITE APPROFONDIE DANS LES LOGEMENTS DU DESSUS

LE 25/07/2024 A 09H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 373 DE MME PERRIN AU 1ER ETAGE
FUITE IMPORTANTE DANS LA GAINTE TECHNIQUE AU NIVEAU DU WC
CONTROLE LOGEMENT 394 - POSE AVIS DE PASSAGE - ABSENT
CONTROLE LOGEMENT 415 ABSENT - LOGEMENT 436 ABSENT - LOGEMENT 457

ABSENT - LOGEMENT 475 ABSENT - LOGEMENT 491 ABSENT - POSE AVIS DE PASSAGE DANS LES LOGEMENTS

LE 29/07/2024 A 16H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 436 DE M.BORDAT AU 4EME ETAGE
OUVERTURE DE LA GAINTE TECHNIQUE DU WC
ABSENCE DE FUITE SUR L'ALIMENTATION D'EAU FROIDE

LE 30/07/2024 A 12H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 415 DE MME PELLEGRIN AU 3EME ETAGE
OUVERTURE DE LA GAINTE TECHNIQUE DU WC
LA COLONNE EAU FROIDE GENERALE EST PERCEE
POSE D'UN COLLIER DE REPARATION EN PROVISOIRE
PREVOIR REPRISE DE LA COLONNE EAU FROIDE EN ACIER GALVA 33/42

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 30/07/24 a 17H43 Mme R GANEL
AH LGESTION Email envoyé le 26/07/24 a 09H29 Mme R GANEL
MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DES LOGEMENTS A CONTROLER

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif		N°BT	P.U.	HT
1,00	Prise en charge technique dispatching		1	29,12	29,12
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	le 18/07	1	70,75	88,43
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	le 22/07	2	70,75	194,56
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	le 22/07	3	70,75	88,43
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	le 25/07	4	70,75	106,12
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	le 25/07	5	70,75	141,50
2,00	Sup.H.50%-Ouv.Qual	+17h/20h-Sa 7h12h	5	35,42	70,84
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	le 29/07	6	70,75	106,12
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	le 30/07	7	70,75	141,50
1,50	Sup.H.50%-Ouv.Qual	+17h/20h-Sa 7h12h	7	35,42	53,13

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4080002

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	4	39,46	39,46
1,00	Collier(s) réparation dm 33/42	6	33,40	33,40
TOTAL H.T.				1092,61
T.V.A. a 10,00%				109,26
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1201,87</u>

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN