

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4080021

N/REF : 17/05/2024 10H17 C:025952 I:32466
V/REF : 921079
V/Email reçu le Vendredi 17/05/2024 à 10H17

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0616
IMMEUBLE : LES BRUYERES -0616
1 a 13, RUE DE CHAMECHAUD
38600 FONTAINE

Fontaine, le 05 Aout 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 1 CHAMECHAUD - 5EME ETAGE -M GRIBBI 06 41 07 13 29
MR IACONO 0656728339
MOTIF : INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE DANS LE LGT
Donneur d'ordre : M. A. HACHEMI

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 17/06/2024 A 09H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 402 DE M.IACONO AU 4EME ETAGE
TRACES D'HUMIDITE AU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN: 25%
CONTROLE DU LOGEMENT 502 AU 5EME ETAGE
TRACES D'HUMIDITE AU PLAFOND ET DANS LE CAISSON:
18% AU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN ET 25% AU SOL DANS LE CAISSON ET
SOUS LA BAIGNOIRE
MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU FROIDE DEPUIS LE COMPTEUR
EAU FROIDE DANS LE PLACARD TECHNIQUE DES PARTIES COMMUNES - PRESSION
STABLE
TEST COLORANT DEPUIS LES EVACUATIONS CUISINE, WC ET SALLE DE BAIN
PREVOIR CONTROLE DU TOIT DU BATIMENT - PROBLEME D'INFILTRATION

OBSERVATIONS : AH AB Email envoyé le 24/05/24 à 11H05 M. A. HACHEMI

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4080021

distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PLS407-Ff	Recherche de fuite <=2h00	2	167,40
				167,40
		TOTAL H.T.		167,40
		T.V.A. a 10,00%		16,74
		TOTAL T.T.C.En EURO		184,14

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN