

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4080221

N/REF : 26/08/2024 13H51 C:024059 I:32681
V/REF : OSMIL805903753
V/Email reçu le Lundi 26/08/2024 à 13H51

**SDC 'RESIDENCE DU PARC'
C/O FONCIA GRENOBLE
12, RUE SAINT JOSEPH
38000 GRENOBLE**

V/REF.IMM. 7085
IMMEUBLE : RESIDENCE DU PARC
CHEMIN DES VIOLETTES
38430 MOIRANS

Fontaine, le 27 Aout 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE VIOLETTE - RESIDENCE DU PARC - EPICEA C
CONTACT SUR PLACE MME DESFONTAINE 06 33 89 84 05

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE CANALISATION EAU USEE EPICEA C

Donneur d'ordre : Mme F. TRUC

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes à l'intérieur de l'immeuble.

LE 26/08/2024 A 17H15:
INTERVENTION DEPUIS LE VIDE SANITAIRE DU BATIMENT MONTEE C
PRESENCE D'UNE FUITE SUR UN BOUCHON PVC DN100 SUR LE COLLECTEUR EAUX USEES
POSE D'UN BOUCHON DN100
PRESENCE D'UNE 2EME FUITE SUR LE COLLECTEUR EAUX PLUVIALES
LE TE PVC DN100 EN PIED DE CHUTE A ETE CASSE PAR UN CAILLOU QUI EST TOMBE DU TOIT
POSE DE GOUDRON EN PROVISoire
PREVOIR REPRISE DE L'EVACUATION PVC DN100
PREVOIR POMPAGE 3/4 CM D'EAU SUR TOUTE LA SURFACE DU VIDE SANITAIRE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER EMAIL en CC le 27/08/24 à 09H01 angelique.tdosio@foncia.c
AH LCOMPTER Email envoyé le 27/08/24 à 09H01 Mme F. TRUC

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.

La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 26/08	1	70,75	70,75
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46	39,46
1,00	Manchon de liaison élastomère 110/125	1	74,93	74,93
1,00	Manchon(s) PVC dn 100 blanc Desc	1	6,55	6,55
1,00	Bouchon(s) de visite PVC dn 100	1	7,02	7,02
TOTAL H.T.				227,83
T.V.A. a 10,00%				22,78
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>250,61</u>

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN