

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4090020

N/REF : 26/08/2024 15H37 C:026175 I:35540
V/REF : 256488H24-REN_EXP1-1
V/Email reçu le Lundi 26/08/2024 à 15H37

INTER MUTUELLE HABITAT GIE

**471 RUE PUIITS JAPIE
ZA LE LUC CS10007
79410 ECHIRE**

IMMEUBLE : LE DAVID
LE DAVID
38570 THEYS

Fontaine, le 05 Septembre 2024

Référence Marché: Bareme Multi-Prestations

LOCALISATION : ALLEE DAVID - M.DONAT 06 73 53 49 52
1365 ROUTE DU GIVET

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE NON DESTRUCTIVE
PRENDRE FEUILLE IMH + PHOTOS OBLIGATOIRE

Donneur d'ordre : _ DSP Dispatcher P1/P2

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 04/09/2024 A 12H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.DONAT
INFILTRATION PRESENTE DANS UN GARAGE PARTIELLEMENT ENTERRE SUR
UNE PARTIE DE LA MAISON
LES INFILTRATIONS SONT SITUEES DANS LES 2 METRES AUTOUR D'UN EVIER, DANS
LES MURS ET SUR ENVIRON 1M DE HAUTEUR (DE 20 A 50% D'HUMIDITE)
MISE EN PRESSION DU RESEAU AU NIVEAU DE LA VANNE D'ARRIVEE D'EAU DE LA
MAISON - PAS DE PERTE DE PRESSION
PREVOIR LA REFECTION DE L'ETANCHEITE QUI A ETE FAIT SUR LE PLYMOUTH
D'ARRIVEE D'EAU POUR EMPECHER L'EAU D'ENTRER PAR LA GAINES DE CELUI-CI
LA MOUSSE EST COMPLETEMENT IMBIBEE ET LAISSE ENTRER L'EAU
LORSQUE L'ON TOUCHE, NOUS CONSTATONS QUE L'EAU SUINTE ABONDAMMENT
PREVOIR DANS UN SECOND TEMPS LA REFECTION DE L'ETANCHEITE FAITE LE LONG
DE LA PARTIE SEMI ENTERREE DU GARAGE
PROBABLE INFILTRATION DU A UN DEFAUT D'ETANCHEITE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS :

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4090020

nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PL-RFU1-Recherche fuite visuelle<=2h	1	121,00	121,00
	TOTAL H.T.			121,00
	T.V.A. a 20,00%			24,20
	TOTAL T.T.C.En EURO			145,20

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN