

N/REF : 13/06/2022 10H02 C:025813 I:32685

V/Email reçu le Lundi 13/06/2022 a 10H02

IMMEUBLE : 922 FRANQUES
922 CHEMIN DES FRANQUES
38190 BERNIN

AXIMA CONCEPT EQUANS

**15 RUE NINA SIMOINE
TSA 11445
44096 NANTES CEDEX 01**

Fontaine, le 06 Septembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE SOITEC - BERNIN 3
MOTIF : CONTROLE POMPES
Donneur d'ordre : M. J ARTIGUES +GET

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 13/06/2022 A 14H30
INTERVENTION DEPUIS LE POSTE DE RELEVAGE DE BERNIN 3
NEUTRALISATION DU CAPTEUR THERMIQUE DE LA POMPE 1
REMISE EN MARCHE DES DEUX POMPES
CONSTAT : ARMOIRE VETUSTE - PREVOIR SON REMPLACEMENT
CONTROLE DES DEUX POMPES : ISOLEMENT, INTENSITE ET EQUILIBRE : OK

OBSERVATIONS : TM LCOMPTER Email envoyé le 09/08/24 a 15H54 M. J ARTIGUES +GET
TM AB Email envoyé le 20/06/24 a 10H31 M. A CONTINI
TM AB Email envoyé le 11/04/24 a 15H41 M. A CONTINI
TM AB EMAIL en CC le 08/04/24 a 16H20 catherine.verzeroli@equans.
TM AB Email envoyé le 08/04/24 a 16H20 M. J ARTIGUES +GET
TM AB Email envoyé le 27/03/24 a 09H08 M. A CONTINI
TM AB Email envoyé le 20/03/24 a 11H09 M. J ARTIGUES +GET
RK AB Email envoyé le 27/04/23 a 11H02 M. J ARTIGUES +GET
LC AB Email envoyé le 03/04/23 a 10H50 M. A CONTINI
LC AB Email envoyé le 03/04/23 a 10H50 Mme C VERZEROLI (AB)

LC AB Email envoyé le 03/04/23 a 10H50 M. J ARTIGUES +GET
LD AB EMAIL en CC le 03/03/23 a 15H10 alexandre.contini@equans.co
LD AB Email envoyé le 03/03/23 a 15H10 M. J ARTIGUES +GET
AH AB EMAIL en CC le 03/01/23 a 15H10 catherine.verzeroli@equans.
AH AB Email envoyé le 03/01/23 a 15H10 Mme L. GERBEX (AB)
LD AB EMAIL en CC le 15/11/22 a 09H15 alexandre.contini@equans.co
LD AB Email envoyé le 15/11/22 a 09H15 M. J ARTIGUES +GET
LD AB Email envoyé le 08/11/22 a 13H33
LD AB Email envoyé le 25/10/22 a 14H08 M. A CONTINI
LD AB EMAIL en CC le 20/10/22 a 15H23 laura.gerbex@engie.com
LD AB Email envoyé le 20/10/22 a 15H23 M. J ARTIGUES +GET
AH AB EMAIL en CC le 17/10/22 a 13H11 catherine.verzeroli@equans.
AH AB Email envoyé le 17/10/22 a 13H11 Mme L. GERBEX (AB)
MP AB Email envoyé le 12/10/22 a 11H16 M. J ARTIGUES +GET
AH AB Email envoyé le 15/09/22 a 16H28 Mme C VERZEROLI (AB)
LD AB EMAIL en CC le 08/09/22 a 15H51 alexandre.contini@engie.com
LD AB Email envoyé le 08/09/22 a 15H51 M. J ARTIGUES +GET
LD LGESTION EMAIL en CC le 08/09/22 a 15H49 alexandre.contini@engie.com
LD LGESTION Email envoyé le 08/09/22 a 15H49 M. J ARTIGUES +GET

BONJOUR,
NOUS SOMMES TOUJOURS DANS L'ATTENTE DE LA RÉGULARISATION SUITE A
NOS INVESTIGATIONS.
MERCI DE VOTRE DILIGENCE BIEN CORDIALEMENT,
CORDIALEMENT,

AH AB Email envoyé le 20/07/22 a 16H15 Mme L. GERBEX (AB)
AH AB EMAIL en CC le 30/06/22 a 15H14 laura.gerbex@engie.com

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4090047

AH AB EMAIL en CC le 30/06/22 a 15H14 alexandre.contini@engie.com
AH AB Email envoyé le 30/06/22 a 15H14 M. J ARTIGUES +GET
LC AB Email envoyé le 21/06/22 a 09H54 Mme L. GERBEX (AB)
LC AB Email envoyé le 17/06/22 a 11H20 Mme L. GERBEX (AB)
AH AB Email envoyé le 15/06/22 a 10H06 Mme L. GERBEX (AB)
AH LCOMPTER Email envoyé le 15/06/22 a 10H06 M. J ARTIGUES +GET

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	26,48	26,48
3,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 13/06	1	67,22	201,66
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise(s) en oeuvre véhicule électricité	1	39,46	39,46
TOTAL H.T.				267,60
T.V.A. a 20,00%				53,52
TOTAL T.T.C.En EURO				321,12

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN