

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4090173

N/REF : 22/08/2024 11H46 C:025979 I:32017
V/REF : 923200
V/Email reçu le Jeudi 22/08/2024 à 11H46

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
CHARTREUSE
74 COURS BECQUART CASTELBON
CS 90229
38506 VOIRON CEDEX**

V/REF.IMM. 0315
IMMEUBLE : LES MARTINYS -0315
1/3, IMPASSE DES MARTINY
(BATIMENT A/B)
38380 ENTRE DEUX GUIERS

Fontaine, le 20 Septembre 2024

Référence Marché: Lot10-Plomberie Centre Isere
LOCALISATION : ALLEE 1 MARTINY BAT A LOGEMENT L301 3EME ETAGE M.PELIZZARI FLORIAN
07 86 56 18 58
MOTIF : INTERVENIR POUR REPARATION DE LA FUITE SUR RACCORD TUYAU SOUS CUMULUS
DANS LES WC
Donneur d'ordre : M. L.C. GAMACHO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE LOCATAIRE EST INJOIGNABLE MALGRE NOS TENTATIVES
MERCI DE VOUS RAPPROCHER DE LUI POUR QU'IL NOUS CONTACTE

LE 17/09/2024 A 15H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L301 DE M.PELLIZZARI AU 3EME ETAGE
FUITE SUR UN RACCORD D'ALIMENTATION D'EAU FROIDE SOUS LE
CHAUFFE-EAU
COUPURE D'EAU GENERALE DU LOGEMENT
REPLACEMENT DES JOINTS FIBRES SUR LE RACCORD DU TUYAU D'ALIMENTATION
REMISE EN EAU DU LOGEMENT
CONTROLE BON ETANCHEITE
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 19/09/24 à 15H34 M. L.C. GAMACHO
AH LCOMPTER Email envoyé le 30/08/24 à 15H56 M. L.C. GAMACHO

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PLS407-Ff	Recherche de fuite <=2h00	1	179,89
				179,89
		TOTAL H.T.		179,89
		T.V.A. a 10,00%		17,98
		TOTAL T.T.C.En EURO		197,87

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN