

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4100055

N/REF : 29/09/2024 21H13 C:025951 I:32391
V/REF : 925237
V/Email reçu le Dimanche 29/09/2024 à 21H13

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0094
IMMEUBLE : LE JAPIN -0094
1-9, RUE DES PALETTES
38610 GIERES

Fontaine, le 07 Octobre 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 1 PALETTE - VIDE SANITAIRE

ENTREPRISE SAPIAN EN COORDINATION AVEC BELLEDONNE

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE SUR COLLECTEUR DANS VIDE SANITAIRE
+ RELEVÉ TRAVAUX POUR REMPLACEMENT DES COLLECTEURS DANS VIDE
SANITAIRES - PLUSIEURS COLLECTEURS SONT A REPENDRE

Donneur d'ordre : M. P. KROL (AB) + GET

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes à l'intérieur de
l'immeuble.

LE 02/10/2024 A 09:45

INTERVENTION DEPUIS LE VIDE SANITAIRE (TRAPPE SITUÉE DANS LE LOCAL
CHAUFFERIE A L'ARRIÈRE DU BATIMENT)

2 FUITES CONSTATÉES : UNE SUR UN RACCORD ÉCROU TOURNANT SUR ALIMENTATION
D'EAU CHAUDE EN MULTICOUCHE DN32 - GOUTTE À GOUTTE IMPORTANT
UNE SUR UN BOUCHON MANQUANT SUR UNE COLONNE ÉVACUATION FONTE EAU VANNE
PAS D'AUTRES FUITES CONSTATÉES
PRÉVOIR POMPAGE DU VIDE SANITAIRE

OBSERVATIONS : CB AB Email envoyé le 03/10/24 à 10H52 M. P. KROL (AB) + GET
AH AB Email envoyé le 02/10/24 à 13H41 M. P. KROL (AB) + GET
AH LCOMPTER Email envoyé le 02/10/24 à 13H41 M. P. KROL (AB) + GET

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PLS407-Ff	Recherche de fuite <=2h00	1	167,29
				167,29
		TOTAL H.T.		167,29
		T.V.A. a 10,00%		16,72
		TOTAL T.T.C.En EURO		184,01

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN