

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4100182

N/REF : 10/10/2024 10H32 C:025951 I:32405
V/REF : 925490
V/Email reçu le Jeudi 10/10/2024 à 10H32

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0434
IMMEUBLE : LE COLOMBIER 3 -0434
163/165/187, RUE DES DEYMES
25/287, AV.DU 14 JUILLET 1789
38420 LE VERSOUD

Fontaine, le 18 Octobre 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLÉE 25 JUILLET 1789 - LOGEMENT L301 - 3E ÉTAGE - M. DEQUESNE VINCENT
06 64 43 09 22
MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE APRES DEBUT D'INFILTRATION DANS LA
CHAMBRE DU VOISIN DU DESSOUS (LOGEMENT L201 - VACANT)
Donneur d'ordre : M. J. QUERIN

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 16/10/2024 A 14H30
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 201 AU 3E ÉTAGE DE M. DEQUESNE
TRACES D'INFILTRATION D'EAU DANS LE PLAFOND DE LA CHAMBRE
MESURE DU TAUX D'HUMIDITÉ : 60% AU PLAFOND ET AU MUR AU NIVEAU DE LA
TÂCHE.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 301 AU 4EME ETAGE
CONTRÔLE DU LOGEMENT : RIEN A SIGNALER CUISINE, WC ET SALLE DE BAIN
FUITE AU NIVEAU DU RACCORD ROBINET RADIATEUR DE LA CHAMBRE
QUI SE TROUVE AU DESSUS DES TRACES D'INFILTRATION AU PLAFOND DE LA
CHAMBRE DU 201.
SERRAGE DES RACCORDS ET ARRET DE LA FUITE.
CONTROLE ETANCHEITE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 17/10/24 à 17H00 M. J. QUERIN

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4100182

nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
TOTAL H.T.				167,29
T.V.A. a 10,00%				16,72
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>184,01</u>

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN