

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4110244

N/REF : 20/11/2024 10H27 C:025951 I:32412
V/REF : 927405
V/Email reçu le Mercredi 20/11/2024 à 10H27

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0597
IMMEUBLE : LES PRELES -0597
4, ALLEE DES PRELES
38240 MEYLAN

Fontaine, le 28 Novembre 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLÉE 4 PRELES - LGT N°106 AU 1ER ÉTAGE - MME HAMIDAOUÏ 06 58 67 83 94
// 09 54 64 15 11
VOISINE DE PALLIER MME DELMOTTE 06 67 25 56 70

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LA SALLE DE BAIN
L'EAU IMBIBE LE MUR DE LA LOCATAIRE D'A CÔTÉ

Donneur d'ordre : M. P. KROL (AB) + GET

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 27/11/2024 A 10H45 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME DELMOTTE AU 1ER ÉTAGE
PRÉSENCE DE MOISSURE AU NIVEAU DU PLACARD DU COULOIR ET DU
MUR DE LA CHAMBRE MITOYEN A LA SALLE DE BAIN DU LOGEMENT N°106 DE
MADAME HAMIDAOUÏ
MESURE DU TAUX D'HUMIDITÉ : 90%.
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT N°106 DE MADAME HAMIDAOUÏ AU 1ER ÉTAGE
LE MEUBLE VASQUE BLOQUE LA DÉPOSE DE L'HABILLAGE DE LA BAIGNOIRE QU'IL A
FALLU CASSER.
PRÉSENCE D'UNE FLAQUE D'EAU SOUS LA BAIGNOIRE A CAUSE D'UNE INFILTRATION
AU NIVEAU DE LA TABLETTE ET DES CARREAUX DE FAIENCE.
PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE 150CM EXISTANTE PAR
UNE BAIGNOIRE 160CM AVEC LA RÉFECTION DE 8M2 DE FAIENCE.

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 27/11/24 à 16H34 M. P. KROL (AB) + GET

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PLS407-Ff	Recherche de fuite <=2h00	1	167,29
				167,29
		TOTAL H.T.		167,29
		T.V.A. a 10,00%		16,72
		TOTAL T.T.C.En EURO		184,01

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN