

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4110280

N/REF : 13/11/2024 15H20 C:026175 I:35807
V/REF : 2558695-REXP1
V/Email reçu le Mercredi 13/11/2024 à 15H20

INTER MUTUELLE HABITAT GIE

**471 RUE PUIITS JAPIE
ZA LE LUC CS10007
79410 ECHIRE**

IMMEUBLE : 20 SALLE
20 RUE ABBE DE LA SALLE
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 29 Novembre 2024

Référence Marché: Bareme Multi-Prestations

LOCALISATION : ALLEE 20 SALLE - MME LE NAIR 06 15 51 73 95

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE NON DESTRUCTIVE PAR DETECTION
TECHNIQUE

Donneur d'ordre : _ DSP Dispatcher P1/P2

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 20/11/2024 A 11H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.LE NAIR
AFFAISSEMENT DU SOL DEVANT LE WC
TRACE D'HUMIDITE AU PIED DU MUR QUI PART DE LA COLONNE EAUX VANNES
JUSQU'AU DEVANT DE LA PORTE DU WC
TAUX D'HUMIDITE: 50 A 100% ENTRE LA COLONNE EAUX VANNES ET LA PORTE
ECOULEMENT NON REGULIER CONSTATE DANS LES CAVES SOUS L'ARRIVEE D'EAU
DU COMPTEUR
POSE DE COLORANT DANS LES EVACUATIONS DU LOGEMENT
MISE EN PRESSION DU RESEAU EAU FROIDE - BAISSSE DE PRESSION
LES TUYAUX ENCASTRES DU RESEAU EAU FROIDE NE SONT PAS DU COTE DES
INFILTRATIONS
MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU FROIDE DEPUIS LE MEUBLE EVIER - RAS
PREVOIR OUVERTURE DU CAISSON DE LA COLONNE EAUX VANNES POUR CONTROLE

OBSERVATIONS : TM LCOMPTER Email envoyé le 21/11/24 à 15H12

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4110280

distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PL-RFU11-Recherche fuite visuelle<=2h	1	121,00	121,00
TOTAL H.T.				121,00
T.V.A. a 20,00%				24,20
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>145,20</u>

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN