

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4120367

N/REF : 24/12/2024 9H53 C:024059 I:33792
V/REF : OSMIL806456054
V/Email reçu le Mardi 24/12/2024 à 9H53

FONCIA GRENOBLE

**15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

IMMEUBLE : CHOPIN
1 - 23 RUE FRANZ LISZT
57 - 69 MEHLIS
38400 ST MARTIN D'HERES

Fontaine, le 31 Décembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLÉE 65 MELHIS - MME PERNA (CONTACT FILS 07 65 50 40 76)

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE AVANT COMPTEUR
Donneur d'ordre : Mme R GANEL

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 30/12/2024 A 09H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME PERNA
CONTROLE DU LOGEMENT EN DESSOUS
TRACE D'HUMIDITE AU PLAFOND DES WC ET SALLE DE BAIN DEPUIS 6 MOIS
L'EAU N'A JAMAIS COULE A CES ENDROITS
CONTROLE DU LOGEMENT DE MME PERNA
TAUX D'HUMIDITE: 0% DANS LE LOGEMENT SAUF AUTOUR DES WC
POSE DE COLORANT ROUGE DANS LES EVACUATIONS SALLE DE BAIN
POSE DE COLORANT JAUNE DANS LES WC
L'EAU JAUNE RESSORT DEPUIS LE MUR DERRIERE LES WC
FUITE SUR L'EVACUATION WC ENTRE LE WC ET LA COLONNE GENERALE
PREVOIR DEPOSE DU WC , OUVERTURE DU MUR ET REPARATION EVACUATION WC
ET COLONNE
POSSIBILITE DE PRESENCE D'UNE FUITE PLUS IMPORTANTE SUR LA COLONNE
QUI SERA VISIBLE APRES L'OUVERTURE DU MUR

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER EMAIL en CC le 30/12/24 a 17H53 francoise.truc@foncia.com
AH LCOMPTER Email envoyé le 30/12/24 a 17H53 Mme R GANEL
NE PAS TENIR COMPTE DU PREMIER RAPPORT DE RECHERCHE DE FUITE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
2,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 30/12	1	70,75	159,18
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46	39,46
2,00	Dose(s) de FLUORESCINE	1	11,70	23,40
TOTAL H.T.				251,16
T.V.A. a 10,00%				25,11
TOTAL T.T.C.En EURO				276,27

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN