

N/REF : 21/01/2025 15H07 C:025951 I:32408
V/REF : 928837
V/Email reçu le Mardi 21/01/2025 a 15H07

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0169
IMMEUBLE : LES JONQUILLES -0169
7-18, RUE CHENEVIERE
PASSAGE DES GRUBINS/LE ROUTOIR
38240 MEYLAN

Fontaine, le 04 Février 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLÉE 16 CHENEVIERE - LGT N°1 AU RDC - VACANT (EX CHANH CHOM)
MOTIF : INTERVENIR POUR REMPLACEMENT WC COMPLET + HABILLAGE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN MEUBLE SOUS ÉVIER 3 PORTES
DÉPANNAGE RADIATEUR
Donneur d'ordre : M. D. SARTOR

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

LE 31/01 A 08H45 :
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT VACANT AU REZ DE CHAUSSEE
- FUIITE SUR LA VANNE AVANT COMPTEUR
- FUIITE SUR DEUX RACCORDS CHAUFFAGE DANS LE CELLIER ET DANS LA CHAMBRE
AU REZ DE CHAUSSEE
- FUIITE SUR BONDE D'EVACUATION DE LA BAIGNOIRE
- FUIITE SUR LE ROBINET MELANGEUR DE LA BAIGNOIRE (ALIMENTATION A
REPRENDRE FLEXIBLE EN CUIVRE)

DEPOSE ET REMPLACEMENT DU WC ASPIRAMBO PAR UN WC STANDARD
REPRISE DE LA PIPE WC
REEMPLACEMENT DU MEUBLE SOUS EVIER 3 PORTES
REPRISE DE L'ALIMENTATION ET REMPLACEMENT DU MITIGEUR EVIER
REEMPLACEMENT DE L'HABILLAGE DE LA BAIGNOIRE 160CM
CONTROLE ETANCHEITE

LE 03/02 A 12H30 :
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT VACANT
POSE DU SUPPORT CHARNIERE PORTE DU MEUBLE SOUS EVIER
VIDANGE DU RESEAU CHAUFFAGE
REPARATION DEPART RADIATEUR CELLIER, RADIATEUR CHAMBRE
CONTROLE ETANCHEITE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 04/02/25 a 16H54 M. D. SARTOR

AH LGESTION EMAIL en CC le 31/01/25 a 17H16 julien_querin@pluralis-habi

AH LGESTION Email envoyé le 31/01/25 a 17H16 M. D. SARTOR

PREVOIR REMPLACEMENT DE LA VANNE AVANT COMPTEUR EAU FROIDE
+ REMPLACEMENT DU MITIGEUR BAIGNOIRE AVEC REPRISE ALIMENTATION
NOUS ATTENDONS VOTRE ACCORD POUR CES TRAVAUX

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS405-F.P.Vanne d'arret	1	48,33	48,33
1,00	PLS502-F.P.Mitigeur évier	1	124,08	124,08
1,00	PLS101-F.P.Pipe WC	1	31,14	31,14
1,00	PLS102-F.P.WC Complet	1	241,65	241,65
1,00	PLS204-F.P.Habillage baignoire	1	93,22	93,22
1,00	PLS303-F.P.Meuble sous évier 3 portes	1	248,16	248,16
3,00	PLS1000-Heure(s) Plombier	2	48,33	144,99
TOTAL H.T.				931,57
T.V.A. a 10,00%				93,15
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1024,72</u>

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN